

# 深圳康明斯发电机配件维修保养服务

产品名称	深圳康明斯发电机配件维修保养服务
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:KTA19-G4 功率:400KW
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

## 产品详情

深圳康明斯发电机作为一款优质的发电机，其保养维修非常重要。本文将详细阐述康明斯发电机保养维修指南，帮助读者更好地维护自己的发电机。

一、日常保养1、定期更换空气滤清器和燃油滤清器，保持发电机的正常工作。同时在更换滤清器时，检查发电机的防护罩、电缆等部件是否有异常。2、定期检查发电机的外观，确保发电机的散热器及冷却水管路畅通。若发现异常，及时清洗和更换故障部件。3、定期更换机油和机油滤清器。机油是发电机重要的润滑材料，如不及时更换，会损害发电机的发电效率和寿命。

二、故障排查1、发电机不发电：若出现不发电的情况，可以检查是否接地、输出线路短路等情况。若无法确定故障源，需要联系的维修人员。2、声音异常：若发现发电机运行时有异常的噪声，建议检查是否有机械零件松动、磨损等状况。若问题严重，需要及时更换零件，以免影响发电机的正常运行。3、机油泄露：机油泄露会严重影响发电机的正常运行和使用寿命。出现机油泄露的情况，需要及时检查原因，并及时更换损坏的机油清洁器、密封垫等部件。

三、维护注意事项1、发电机停机前需要将发电机负载降至零，并且摇动抽手三至五分钟，使发电机内部存储的热能 dissipate，以便下次启动。2、有些特殊工作环境对发电机的工作产生不良影响，需要选用具有防护措施的发电机，以保证发电机的长期稳定工作。3、在更换发电机零部件时，必须选择原装或经授权的原厂产品，保证发电机的质量和产品保修期限。

四、常见问题解决1、“低输出电压”问题：若出现此问题，应检查输出电压是否超过了大负载并调整负载；检查发电机转速是否正确；检查调压器并及时模块更换。2、启动困难问题、无法启动问题：此问题很可能是电池电量不足，需要更换电池或充电；或者是启动系统出现故障，需要联系人员进行维护。3、温度过高：发电机长时间运行后出现温度过高的情况，可能是由于空气滤清器或者水道管路无法正常工作所引起，需要检查清洗和维修。

五、深圳康明斯发电机的保养维护是发电机正常工作和延长使用寿命的重要保证。我们应该定期进行保

养，检查和维修，保证发电机的正常工作。如有问题，及时联系厂家或维修人员。