

# 科华蓄电池6-GFM-100医疗设备及仪器仪表

产品名称	科华蓄电池6-GFM-100医疗设备及仪器仪表
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

- 1) 电池安装 电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方，并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应正立放置,不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。
- 2) 环境温度 环境温度对电池的影响较大，环境温度过高，会使电池过充电产生气体，环境温度过低，则会使电池充电不足，这都会响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25 左右，山特UPS浮充电电压值也是按此温度来设定的。
- 3) 充放电电流 电池充放电电流一般以C来表示，C的实际值与电池容量有关。举例来讲，如果是100 AH的电池： $C = 100A$ 。松下铅酸免维护电池的\*\*充电电流为0.1C左右，充电电流决不能大于0.3C。充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命。放电电流一般要求在0.05~3C,UPS在正常使用中都能满足此要求，但也要防止意外情况的发生，如电池短路。 4) 充电电压 由于UPS电池属于备用工作方式，市电正常情况下处于充电状态，只有停电时才会放电。为延长电池的使用寿命，山特UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制，电池充满后即转为浮充状态，每节浮充电压设置为13.7V左右。如果充电电压过高就会使电池过充电,反之会使电池充电不足。充电电压异常，可能是由电池配置错误引起，或因充电器故障造成,因此在安装电池时，一定要注意电池的规格和数量的正确性，不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用劣质充电器，而且安装时要考虑散热问题。
- 5) 放电深度 放电深度对电池使用寿命的影响也非常大，电池放电深度越深，其循环使用次数就越

少,因此在使用时应避免深度放电。虽然山特UPS都有电池低电位保护功能,一般单节电池放电至10.5V左右时,UPS就会自动关机,但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。

6) 定期保养 电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等;如果长期不停电,电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电,UPS也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。放电试验一般可三个月进行一次,做法是UPS带载 - - \*\*在50%以上,然后断开市电,使UPS处于电池放电状态,放电持续时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电,继续对电池充电。

## 后服务承诺

作为代理经销商,为配合厂家做好代理区域直机关及事业单位供货项目售后服务,体现“以客户为导向”的企业文化,我们本着“一切追求高质量用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:

本公司所供蓄电池及UPS电源设备产品为厂家原装\*\*,享受厂家规定的质保和售后服务,

公司对所销售的产品提供3年免费上门服务。

保修期间公司不定期对产品检修调试一次,确保产品正常运行。

在产品出现意外问题,客户通知我公司后,我公司维修人员将在1小时内赶到现场(市区内)外地将视情尽快赶到现场 迟不超过24小时。

对产品维修保养时严格遵守客户的服务规章,尽量减少对客户的影响。

尽量满足客户的要求,耐心解答提出的问题,坚持“客户至上”信誉第一。

对非正常使用损坏的,在征得客户的认可后按本公司标准售后服务价格收取合理费用。

新产品使用,技术人员跟踪服务,负责设备安装调试。

本公司产品提供终身服务,超过保修期只收换件费,不收维修费。

质量是产品的生命,服务是生命的延续,我公司将以优质的来接受用户的监督,真正让用户买的放心,用得称心。