

康美风离心风机 HTFC-I离心式消防排烟风机

产品名称	康美风离心风机 HTFC-I离心式消防排烟风机
公司名称	广东康美风通风设备有限公司
价格	1856.00/台
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园智汇路2号
联系电话	15820215187 14754665187

产品详情

用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、商场、影剧院、礼堂、民用住宅和工矿企业等消防及通风的场合，还可以配套于空调系统和环保净化系统。

输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体，气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。

系列产品经国家检定，烟气温度在280 情况下能连续运行30分钟以上。

HTFC-I 系列性能参数表

HTFC-I 系列结构示意图

风柜的选型方式（示例说明）

HTFC-I 系列外形尺寸表

离心风机进出风口通用位置示意图

一、风机订货须知：

- 1、订货时必须说明风机类别，例如：离心排烟风机，离心排风风机，离心加压风机，轴流排烟风机，轴流普通风机等功能。
- 2、订货时必须提供风机设计参数，风量、风压、功率等重要参数。
- 3、订货时应提供离心风机的进出风口方向，表示法如图：A、B、C
- 4、风机安装空间有限，尺寸有特殊要求的订货时必须说明。
- 5、如机房墙及楼宇通道已封堵，需我司现场拼装，请在订货时注明。
- 6、风机订货时要注明风机电源要求，380V 50HZ或220V 50HZ。

二、机组使用说明：

- 1、坐地式风机基础，基础尺寸建议每边比机组外型尺寸大于100mm。
- 2、电机应接在有电机缺相保护器和过载保护器的电源上，5.5KW以下的电机可直接启动；7.5KW以上的电机应降压启动。机壳应接地。
- 3、风机的电源为三相380V 50HZ。先检查电源是否符合要求，有无缺相，三相是否平衡后方可与电机相接。接通后先启动电机，检查风机转向是否正确，如转向相反，应停机将电源相序改变，然后将电机电源正式接好。
- 4、风机进出风口与风道间用软接头连接。
- 5、新机运行一个月后，应检查皮带松紧程度及螺栓是否松动现象，如有发现应及时调整紧固，以免出现问题。

6、风机常年运行，带座轴承润滑脂应半年更换一次。常温可用2#锂基脂或同性能润滑脂，高温场合需用高温润滑脂。如果过渡季节停机，润滑脂必须保证每年更换一次。