

科华UPS电源YTR3110 192v外接电池组

产品名称	科华UPS电源YTR3110 192v外接电池组
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3110 规格:10KVA
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

科华UPS电源YTR3110 192v外接电池组长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说，为防止电池因长期充电不足而过早损坏，应充分利用供电高峰（如深夜时间）对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后，再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。注意充电器的选用

科华UPS电源YTR3110 192v外接电池组用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降，严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时，注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低，否则，在它充电初期容易产生过流充电。

科华UPS电源YTR3110 192v外接电池组基本要求

结构：蓄电池的正、负极端子应有明显标志，且便于连接。

外观：蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹;标识要清晰。

(2)容量试验

超杰海创蓄电池组按照“YD/T 799-2010”规定的相关方法试验，10h率容量应达到C10,3h率容量应达到0.75C10, 1h率的容量应0.55C10。

(3)大电流放电

蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观不应出现异常。

(4)容量保存率

在静置28天后，其容量保存率应不低于96%。

(5)密封反应效率

蓄电池密封反应效率应不低于95%。

(6)防酸雾性能

蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

(7)安全阀要求

蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是10kPa ~ 35kPa，闭阀压应是3kPa ~ 30kPa。

(8)耐过充电能力

蓄电池按规定要求试验后，其外观应无明显变形及渗液。