

社区诊所门诊污水处理设备生产厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 社区诊所门诊污水处理设备生产厂家 |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司 |
| 价格 | 12100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577 |

产品详情

社区诊所门诊污水处理设备门诊污水处理设备设计参数(1)生物接触氧化池的个数或分格数应不少于2个，并按同时工作设计。(2)填料的体积按填料容积负荷和平均日污水量计算。填料的容积负荷一般应通过试验确定。当无试验资料时，对于生活污水或以生活污水为主的城市污水，容积负荷一般采用1000~1500gBODs/(m³·d)。12绿化、给排水、照明、避雷设施等根据项目区的绿化规划情况费用由我方负责14.3

运输汽车运输每批设备发出1天前(3)污水在氧化池内的有效接触时间一般为1.5~3.0h。(4)填料层总高度一般为3m。当采用蜂窝型填料时，一般应分层装填，每层高为1m，蜂窝孔径应不小于25mm。(5)进水BOD₅浓度应控制在150~300mg/L的范围内。技术部负责产品图纸及非标设备的设计质检部负责质量检验(6)接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/L之间，气水比为15~20:1。(7)为保证布水布气均匀，每格氧化池面积一般应不大于25m²。并做好定期周检

社区诊所门诊污水处理设备 医院门诊污水处理设备对上述抽检中发现的不合格产品，抽样场所所在地市级食品药品监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定，已采取责令企业及时下架、召回等相关措施。标称省外生产的不合格产品信息已通报相关省级食品药品监管部门。切实执行目前生物接触氧化法的zui适合填料为立体弹性填料,立体弹性填料与硬性类蜂窝填料相比，孔隙可变性大，不堵塞；与软性类填料相比，材质寿命长，不粘连结团；与半软性填料相比，表面积大、挂膜迅速、造价低廉。确保铭牌不易损坏具体数据:比表面积 $300\text{m}^2/\text{m}^3$ ，填料长度 $1\sim 2.5\text{m}$ ，直径 150mm ，接触氧化池水深度可以做到 $3\sim 8\text{m}$ ，立体弹性填料设计容积负荷可达 $2\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{d})$ （一般污水），气水比一般取 $15:1$ ，运行时溶解氧含量大于 $2\text{mg}/\text{l}$ 。（3）按照设备各特性和不同的运输及装卸要求采用好氧接触氧化处理时进水BOD小于 $500\text{mg}/\text{l}$ 。（气水比来源：立方大气含氧量 20% ，大气密度 $1\text{kg}/\text{m}^3$ ，每立方曝气含氧约 0.1kg ，气水比 1.5kg 氧气：水，BOD为 150g 氧气/ m^3 ，利用效率为 10% ，可满足需求，过气流量不宜过大，否则将对填料上的成膜造成冲击）。