

选择国能消防 滨江消防公司排名

产品名称	选择国能消防 滨江消防公司排名
公司名称	浙江国能消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州转塘科技园云计算产业园三号楼二区四楼
联系电话	15397136358 15397136358

产品详情

消防工程几点知识分享1、《气体灭火系统设计规范》中就喷头的保护高度和保护半径，做出下列规定：（1）保护高度不宜大于6.5m；（2）保护高度不应小于0.3m；（3）喷头安装高度小于1.5m时，保护半径不宜大于4.5m（4）喷头安装高度不小于1.5m时，保护半径不应大于7.5m2、《消防炮系统技术规程》（CECS245：2009）规定，直径等于或大于100mm的管道，应采用法兰或卡箍连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m；立管上法兰间的距离不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所，立管上应设置法兰。3、（1）根据《自动喷水灭火系统设计规范》规定，末端试水装置应设置在不利点处，且应有足够的排水能力。不利点一般管路的末端，在图纸审核、施工时就可确定。（2）采用DN15球阀，末端试水装置开启水流量必须相当于该防火分区内的1只喷头的流量，其试验结果才能符合试验目的。（3）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中明确规定：末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的流量系数喷头。末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道

防火间距不足时应采取的措施1、改变建筑物的生产和使用性质尽量降低建筑物的火灾危险性，改变房屋部分的耐火性能，提高建筑物的耐火等级。2、调整生产厂房的部分工艺流程，限制库房内储存物品的数量，消防公司排名，提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积，如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护。4、拆除部分耐火等级低，占地面积小，使用价值低但与新建筑物相邻的原高陈旧建筑物。5、设置独立的室外防火墙，在设置防火墙时，应兼顾通风排烟和破财扑救，切忌盲目设置，顾此失彼。

自从盘古开天，火是人类伟大的发明。我们的生活离不开火，但是如果如果我们对火缺少警惕，用火不当，火苗便会不断地扩散，以致于吞噬人的生命。

俗话说的好“防范于未然”，火灾是能够避免的。只要有防火意识，多了解有关的消防知识，生活中做到科学用电，用汽，不，多留心身边的物，尽量做到火种，火源与物分开，确保室内空气对流，这

样火灾是能够避免的。

此外，在平时里，我们要时常检查是否存在消防安全问题，一旦发现消防安全隐患，要及时采取措施进行整改。对身边的人要多宣传消防知识，对消防器材不能随便挪用，相反还要多加保护，正确合理的使用，还要时刻铭记火警电话119。

选择国能消防(多图)-滨江消防公司排名由浙江国能消防工程有限公司提供。浙江国能消防工程有限公司是一家从事“消防工程,消防施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“国能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使国能消防在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！