

资阳机房防雷检测

产品名称	资阳机房防雷检测
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

资阳机房防雷检测 一、新、改、扩建建(构)筑物 1、防雷设计图纸审核0.2元/m，按建筑面积收取。
2、防雷装置施工质量及竣工验收检测1.5元/m，按建筑面积收取。一类建筑物、二类建筑物加收25%。
、已建建(构)筑物 1、楼房、厂房、仓库等防雷检测45元/点，按国家防雷技术规范设点
2、水塔、冷却塔、铁塔、塔吊、构架、烟、各种天线、变电站等防雷装置检测50元/点，按国家防雷技术规范设点。
3油罐、加油加气站等易燃易爆场所及特殊防雷装置防雷检测55元/点，按国家防雷技术规范设点。
在土壤电阻率低于200 Ω·m区域的电杆可不另设防雷接地装置，但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按下表规定装防雷装置。当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备，且又最后退出于现场，则其他设备可不设防雷装置。室内配电箱的接地如何进行安装 第1点我们要知道我们室内配电箱的接地是引自我们的接地干线，也就是防雷引下线。此时我们可以使用镀锌扁铁从防雷引下线上引出，然后接到我们室内配电箱预留的位置，预留出一定的长度，一般预留400mm。第二点就是在我们安装室内配电箱的时候，室内镀锌扁铁要与配电箱内的接地端子排进行连接，做好接地的连接。这样我们室内整个配电系统就完成了接地和防雷。 资阳机房防雷检测 加油站防雷接地分类:
1.直击雷防护保护:加油棚、宿舍楼、附属站房等等避雷针接闪带的建立。
2.感应雷、传导雷防护保护:电源防雷、电话、网络、控制信号避雷器加装。 防雷接地措施: 1.建筑物的防雷:加油站的建筑物包括加油棚、站房及其它附属建筑物。加油棚属于二类防雷建筑物，站房及其它附属建筑物等属于三类防雷建筑物。 2.油罐的防雷:金属油罐必须作环形接地，其接地点不应少于两处，接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度 > 4m，可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天)，也可装防直击雷设施。 独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应