

手动火灾报警按钮=西安瑞昌电子有限公司

产品名称	手动火灾报警按钮=西安瑞昌电子有限公司
公司名称	西安瑞昌电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区科技三路西口玫瑰公馆11号楼1009室
联系电话	86-02988385940 13359204208

产品详情

- 一 特点 1.1 软硬件多级滤波，提高了报警按钮的抗干扰能力,对电磁干扰有良好的抑制能力
- 1.2 按片按下必须采用专用钥匙手动复位
- 1.3 按下报警按钮按片，可由报警按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备
- 1.4 地址码为电子编码设定方式，可现场改写 1.5 PCB板全密封防护工艺 二 技术参数 2.1 工作电压: 总线15-28V脉冲电压 2.2 工作电流： 2.2.1 总线静态电流： 0.5mA 2.2.2 总线报警电流： 2.3mA
- 2.3 输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻 100m?
- 2.4 启动零件型式：可重复使用型 2.5 启动方式：人工按下按片 2.6 复位方式：用专用钥匙复位。产品报警后，打开报警按钮钥匙盖（如图1）插入专用钥匙向右扭动90度，产品即可复位。
- 2.7 状态指示： 2.7.1 火警灯，红色，正常巡检时周期性闪亮，报警后常亮，故障时灯灭或无规律闪亮
- 2.7.2 电话灯，红色，约6s闪亮一次
- 2.8 线制：与控制器回路采用无极性二总线制连接，与消防电话主机采用无极性二线制连接
- 2.9 编码方式: 电子编码，编码范围（1~242） 2.10 使用环境: 户内，温度-10 ~ 55，相对湿度 95%RH，不凝露 2.11 壳体材料和颜色：ABS，红色 2.12 外壳防护等级：IP43
- 2.13 重量:约95g(含底座) 2.14 外形尺寸：90mm × 90mm × 33mm 2.15 安装孔距：60mm
- 2.16 执行标准：GB 19880-2005、GB 16806-2006