

西门子PLC 模拟量输出模块 6ES7135-6HD00-0BA1总经销商

产品名称	西门子PLC 模拟量输出模块 6ES7135-6HD00-0BA1总经销商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理销售商 ET200:全新原装 德国:正品现货
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

操作规则 and 规定 简介 在工厂或系统中安装 ET 200SP 分布式 I/O

系统时，需遵守特定的规则 and 规定，具体取决于应用领域。本章节中，简要说明了设备或系统中集成 ET 200SP 分布式 I/O 系统时需遵循的重要规则。具体应用

请遵守具体应用中的安全和事故预防规定。如，机器防护准则。急停设备“急停”设备符合 IEC 60204 标准（对应于 DIN VDE 0113），在工厂或系统的所有操作模式下都需保持有效。外部熔断器/开关在 ET 200SP 分布式 I/O 系统附近安装外部熔断器/开关。排除工厂危险状态

发生以下情况时，不能出现危险操作状态：发生电压骤降或电源故障后设备重启。

发生故障后重新建立总线通信。必要时，必须强制执行“急停”操作。

解锁“急停”后，不得执行非受控或未定义的启动。线路电压

以下为所有线路电压需考虑的注意事项（参见“绝缘、防护类别、防护等级和额定电压（页 259）”部分）：对于未装配全极断路器的固定设备或系统，在建筑物中安装时需提供电源隔离设备（全极）。对于负载电源，组态的额定电压范围必须与当地的线路电压相匹配。对于 ET 200SP 分布式 I/O 系统的所有电源电路，线路电压与额定值的波动/偏离值必须在允许的容差范围内