

# 挡烟垂壁防火卷帘消防产品认证咨询

产品名称	挡烟垂壁防火卷帘消防产品认证咨询
公司名称	成都市朗晟鑫科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	成都市新都区新都街道蓉都大道南四段199号1栋4层附421号
联系电话	18740820804

## 产品详情

挡烟垂壁的安装设置要求：挡烟垂壁的搭接宽度：卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时，搭接宽度不得小于20mm；当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求，采用多节垂壁搭接的形式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm；翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。检查测量时，宽度测量值的允许偏差不得大于规定值的5%。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的\*小距离不得大于20mm，检查测量时，测量值的允许偏差不得大于规定值的5%。卷帘式挡烟垂壁的运行速度不得小于0.07m/s；翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。以上是《消防安全技术综合能力》（2019版）教材里的内容，依据是GA533-2005中5.2.4、5.2.5、5.2.6及5.4.1条。而挡烟垂壁现行版本是GA533-2012，对应的章节已无搭接宽度、距墙距离及翻板式挡烟垂壁的运行时间应 < 7s的内容（原GA533-2005中5.2.4、5.2.5、5.2.6条），而变成了漏烟量的要求和总运行时间的要求，详见GA533-2012中5.1.4条、5.2.2条，并新增了一条5.1.3.2-采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。GB51251-2017中，对活动挡烟垂壁的安装的要求-活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm，由两块或两块以上的挡烟卷帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于100mm（与GA533-2005中5.2.5条要求同）；活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼面1.3~1.5m之间便于操作、明显可见处（要求与排烟窗同，但要注意，即使电动设施，也要有手动操作按钮）。