西门子PLC模块ET 6ES7134-4GB11-0AB0 电子模块

产品名称	西门子PLC模块ET 6ES7134-4GB11-0AB0 电子模块
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子 ET200S:6ES7134-4GB11-0AB0 德国:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

详细信息

SIMATIC DP，电子模块 针对 ET200S，2模拟输入标准型 I-4DMU 15mm 结构宽度 +/-20mA；13 位+VZ 4..20mA；12 位 针对 4-线测量变换器 每通道循环时间 65ms 利用 LED
集中报错（集中报错）一般信息产品功能● 时钟同步模式否电源电压负载电压 L+● 额定值 (DC)24 V;
电源模块输入电流来自负载电压 L+（空载），***大值30 mA来自背板总线 DC 3.3
V，***大值10 mA功率损失功率损失，典型值0.6 W地址范围每个模块的地址空间● 每个模块的地址
空间，***大值4 byte模拟输入模拟输入端数量2电流输入允许的输入电流（毁坏限制），***大值40 mA
循环时间（所有通道），***大值每个模块激活的通道数量 x 基本转换时间输入范围（额定值），电流● -20 mA 至 +20 mA是; 50 Ohm● 4 mA 至 20 mA是; 50 Ohm导线长度●
屏蔽，***大值200 m输入端的模拟值构成测量原理集成集成和转换时间/每通道分辨率●
带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数），***大值14 bit; ±20 mA：14 位，4 至 20 mA：13 位●
积分时间 (ms)16,7 / 20 ms● 对于干扰频率 f1（单位 Hz）的干扰电压抑制50 / 60 Hz●
转换时间（每个通道）65 ms; 55 / 65 ms测量值滤波● 可参数化是; 使用数字滤波分 4 个等级● 等级：无是; 1x 循环时间● 等级：弱是; 4x 循环时间● 等级： 中等是; 32x 循环时间● 等级： 强是; 64x
循环时间误差/精度整个温度范围内的操作错误限制●
电流，与输入范围有关，(+/-)0.6 %基本错误限制（25 ° C 时的操作错误限制）●
电流，与输入范围有关，(+/-)0.4 %报警/诊断/状态信息诊断● 断线是; 仅在测量范围 4 mA 到 20 mA
中● 累积故障是● 溢出/下溢是诊断显示 LED● 累积故障 SF（红色）是参数注释4
字节断线诊断锁定/释放（仅在 4 至 20 mA
测量范围内）累积诊断锁定/释放溢出/下溢锁定/释放电位隔离模拟输入电位隔离● 在通道之间否●
在通道和背板总线之间是● 在通道和负载电压 L+ 之间否绝缘绝缘测试，使用DC 500
V尺寸宽度15 mm高度81 mm深度52 mm重量重量，约40 g