

# 矿用超声波液位计非接触高低报警6米7米8米量程本安型液位传感器

产品名称	矿用超声波液位计非接触高低报警6米7米8米量程本安型液位传感器
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	335.00/台
规格参数	型号:GUC8 测量范围:0.4~8 m 供电:DC(18~28)V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

## 产品详情

矿用本安型超声液位计，采用超声波收发、测量时间差原理测得液位（物位）高度。广泛应用于电力、冶金、化工、建筑、粮食、给排水等行业，既可测量液体物料也可测量固体物料。

### 矿用超声波液位计非接触高低报警6米7米8米量程本安型液位传感器安装注意事项

- 1、仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。
- 2、电线、电缆保护管，要注意密封防止积水。
- 3、仪表虽然自身带有防雷器件，但仪表在多雷地区使用时，建议在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。
- 4、超声波液位计在特别炎热、寒冷的地方使用，即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时，建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
- 6、对开口容器，只要条件许可，尽量使传感器位于容器上沿或进料口之上，以免传感器淹没而输出错误信号；
- 7、在罐壁有强烈的振动时，可以在罐口和仪表之间加入橡胶垫，用来消除振动的影响；
- 8、露天或野外安装时应加装遮阳、避雨设施；
- 9、传感器安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置；

- 10、若池壁或罐壁不光滑，仪表安装位置尽量离开池壁或罐壁；
- 11、电线、电缆保护管，要注意密封防止积水；
- 12、避免信号线和动力电缆平行铺设；
- 13、信号线的屏蔽层需保证良好接地，信号线需穿套管保护。