

江干区消防检测公司排名 国能消防

产品名称	江干区消防检测公司排名 国能消防
公司名称	浙江国能消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州转塘科技园云计算产业园三号楼二区四楼
联系电话	15397136358 15397136358

产品详情

家用电器着火后的扑救方法。

立即关机，拔下电源插头或拉下总闸，如只发现电打火冒烟，断电后，火即自行熄灭；如果是导线绝缘和电器外壳等可燃材料着火时，可用湿棉被等覆盖物封闭窒息灭火；不得用水扑救，以防引起电器炸裂伤人。立即关机，拔下电源插头或拉下总闸，如只发现电打火冒烟，断电后，火即自行熄灭；如果是导线绝缘和电器外壳等可燃材料着火时，可用湿棉被等覆盖物封闭窒息灭火；不得用水扑救，以防引起电器炸裂伤人。

消防应急灯具测试(一)公用1、灯具正常工作时，光源应保持常亮且无故障。2、操作时按钮使灯具处于应急工作状态，记录应急工作时间，改时间应不小于灯具本身标称的应急工作时间。(二)备自功能标志灯具1、核查灯具的疏散标志指示方向与实际疏散方向要保持一致。2、操作试验按钮启动语言功能的安全出口标志灯，语言应满足灯具说明要求。照明灯具1、检查光源与电源分开设置的照明灯具、电源的试验按钮和转台指示灯可方便操作和观察。2、测量安装区域的照度值要符合设计要求。

消防电梯设置要点1、消防电梯的数量应依据规范按每层建筑面积确定，并宜设在不同的防火分区内。2、消防电梯应设前室并靠外墙设置，面积符合规范要求。3、电梯前室的门应用乙级的防火门或高停滞功能的防火卷帘，消防检测公司排名，电梯井及机房的维护结构应符合要求。4、消防电梯轿厢内应设电话，首层应设置消防队人员操作按钮，消防电梯井底应设排水设施，高层民用建筑电梯前室门口还宜设挡水设施，轿厢内电缆应采用不燃烧材料，动力与控制电缆应采用不燃烧材料。5、消防电梯载重量不应小于800kg。

江干区消防检测公司排名-国能消防(图)由浙江国能消防工程有限公司提供。“消防工程,消防施工”选择浙江国能消防工程有限公司，公司位于：杭州转塘科技园云计算产业园三号楼二区四楼，多年来，国能消防坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。国能消防期待成为您的长期合作伙伴！

