

SIMATIC河南许昌西门子PLC模块代理商

产品名称	SIMATIC河南许昌西门子PLC模块代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子PLC总代理 西门子PLC:西门子PLC总代理商 德国:西门子PLC一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

西门子G120c通过博途v15调试同步电机，按调试引导步骤来，没有错，已再三确认电机参数没有问题，可是一运行就会报7929警告，检测不到电机，查看原因是因为电流过小，在线检测电流，确实小，0.1A左右，电机铭牌是6.3A。请问这是怎么回事？需不需要处理？

肯定接负载了，负载还不小，140倍的减速机带一段传输辊道

- 1、快速调试完有没有做电机静态识别，矢量控制模式下必须做静态识别。
- 2、检查电机馈电线路，电机是否运转。
- 3、检查速度给定是否太小。
- 4、适当调整初始负载检测电流极限P2179，输出负载检测延时。

电机静态识别参考《G120静态识别》

电机接负载了没有，评率如何？

没有负载，评率小电流小正常，太小的话看看是不是硬件问题

检查接线情况和电机绕组吧。

做下电机辨识，优化一下电机看看吧

是第三方电机吗？可能是电机静态识别没有做，可能参考手册做一下静态、动态识别后再看看。

应该是电机负荷小了