

# 直流无刷风机盘管卡式四吹型

产品名称	直流无刷风机盘管卡式四吹型
公司名称	深圳市科利玛节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区建设大道538号同成广场A2-802/总公司：深圳市福田区益田路3008号皇都广场B座3503
联系电话	86-02783924319/15337196156 15071242151

## 产品详情

KM4-290，KM4-390型性能参数表

参数/型号		FP-51	FP-68	FP-85	FP-102	FP-136	FP-170	FP-204	FP-238
额定风量 m <sup>3</sup> /h	H	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
	M	383	510	638	765	1020	1275	1530	1785
	L	255	340	425	510	680	850	1020	1190
额定冷量 W	H	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
	M	2025	2700	3375	4050	5400	6750	8100	9450
	L	1350	1800	2250	2700	3600	4500	5400	6300
额定热量 W	H	050	5400	6750	8100	10800	13500	16200	18900
	M	3038	4050	5063	6075	8100	10125	12150	14175

	L	2025	2700	3375	4050	5400	6750	8100	9450
电机数量		1	1	1	1	1	1	1	1
风机数量		1	1	1	1	1	1	1	
输入功率W		52	62	76	96	134	152	189	228
噪声值dB ( A )		39	41	43	45	46	48	50	52
水量kg/h		510	660	790	910	1200	1470	1750	1850
水阻kPa		10	13	26	28	16	22	33	44
盘管管径排数片距	∅ 9.52mm/3排/2mm								
机组重量kg	KM4-290	27	35	42	42	43	53	53	53
	KM4-390	28	37	45	45	47	58	58	58

注：1.表中冷量、热量测定条件（JB/ T4283-91）为：

2.供冷：DB27 /WB19.5 ，TW1=7 ，TW2=12

3.供热：DB21 ，TW1=60

4.高静压机组额定风量是机外30/50Pa时的测定值，其余机组额定风量，不带风口和过滤器是机外余压12Pa时的测定值，带风口和过滤器是机外余压为零时的测定值；

5.如使用工况与标准工况不同，请用样本后附修正系数进行修正，方法为；实际制冷（热）量=额定制冷（热）量\*工况修正系数；

6.表中的噪声值是在消声室内，离机组各表面1米处（GB9068）测定的声压级噪声值。