

abb变频器以太网

产品名称	abb变频器以太网
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS580-01-088A-4+B05 ACS580:ACS580-01-106A-4+B05 瑞士:ACS580-01-145A-4+B05
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

各电路板的汉语名称：AGPS：门极驱动电源板；AINT：主电路接口板；APBU：PPCS光纤分配器；DDCS：分布式传动通讯系统；IGBT：绝缘栅门极双向晶体管；NDBU：DDCS光纤分配器；PPCS：功率模块通讯系统；RDCO：DDCS通讯可选模块；RDCU：传动控制单元；RMIO：电机控制和I/O板；RPBA：PROFIBUS-DP适配器模块。

23、在ACS800系统软件中，如果想查看数量输入的状态应查询（Par1.15）。

24、在ACS800系统软件中，如果Par4.01 SW PACKAGE VER程序版本是AMXR7240，其含义是什么？A：本产品为逆变器软件；M：软件应用为系统应用；X：逆变器硬件类型为多硬件；R：控制板类型为RMIO控制板；7240：为软件版本数量。

25、在ACS800系统软件中，如何更改NLMD监控器显示的信号源？修改参数Par18.01 LED PANEL OUTPUT即可。

26、在ACS800系统软件中，如何标定NLMD监控器显示的信号源？在Par18.02 SCALE PANEL中设置信号源的数据和100相乘的乘积，即表示信号源参数条形显示盘显示满值。

27、在ACS800系统软件中，如何设定传动运行的极限值？在参数组20中可以设定转速、转矩、电流的极限值。

28、在ACS800系统软件中，控制盘显示：1 ->1242.0rpmI，1和->之间的空格表示（外部控制）。

29、在ACS800系统软件中，在控制盘上如何显示三个实际信号的全称？在控制盘待机状态，按住ACT键保持住，即可显示三个实际信号的全称。

