

佛山市消防喷淋工程

产品名称	佛山市消防喷淋工程
公司名称	佛山市浙安消防设备有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	佛山市南海区西樵镇百西科技园大道边斜堪壟河涌铺5号铺(住所申报)
联系电话	17727327119

产品详情

消防喷淋头安装标准

- 1、喷嘴的安装空间通常为直径3.6米，半径1.8米。
- 2、防溅盘与消防喷淋头顶部的距离应至少为75mm，不大于150mm。同时，如果喷嘴安装在横梁或障碍物下方，两者之间的距离不应超过300mm，与障碍物底部的距离也应在25-100mm之间。如果安装在横梁之间，则它们之间的距离为550mm。
- 3、喷头应置于吊顶或吊顶下方，便于接触火灾的热气流，有利于布水均匀。当喷头附近有障碍物时，应加大喷水强度以补偿喷头。
- 4、喷头的中央安装与装饰顶板的设计相匹配，与灯具、烟雾感应器等一致。标准垂直和悬垂喷嘴与顶板之间的距离为75~150mm。装饰盖和喷枪盖必须紧贴吊顶。喷雾臂(单、双)必须垂直或水平安装。为大型排灌系统安装排灌管道。
- 5、安装洒水车前，应与硬质甲板吊顶设计图进行对比，优化洒水车安装点，避免与感烟探测器、灯具、喇叭等装置发生冲突。
- 6、顶屋顶表面的基线和标高线。调整设置好龙骨后，测量喷嘴短管的长度并安装好，防止短管过长或过短。
- 7、施工单位负责开启屋顶出水口。当喷头安装在非顶隔板附近时，喷头与隔板的最小水平距离和垂直距离必须满足相关要求。