

电梯层门隔热性能判定要求

产品名称	电梯层门隔热性能判定要求
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

电梯层门耐火性能分级：

电梯层门的耐火性能，按照耐火时间分为30min，60min，90min和120min四个等级。

电梯层门的隔热性能判定要求：按照GB/T 7633的规定进行测试，当层门耐火性能等级为E1.5时，其背面的平均温度不得超过140℃，且在任何一点的温度不得超过180℃。

检测案例

样品名称：电梯层门

规格型号：2100mm × 470mm

样品数量：1套

检测依据：1.GB/T 7633-2008。

判定依据：技术要求

检测项目：1.耐火试验。

检测结果：

电梯层门检测费用标准表如下，仅供参考，具体费用请咨询我司。中钢集团郑州金属制品研究院有限公司