

# HTFC系列离心式消防排烟风机

产品名称	HTFC系列离心式消防排烟风机
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:鲁恒世拓 风机压力:高压风机 产品规格:按需定制
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

## 产品详情

### 一、离心式消防排烟风机概述：

HTFC系列柜式离心风机是一种高效力、低噪声离心风机，具有耐高温、性能优良、结构新颖紧凑美观、振动小、质量轻、安装方便等特点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品。

### 二、离心式消防排烟风机安装：

- 1.安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形，否则应待修复后可安装。
- 2.核对铭牌，并按照铭牌指定的数据使用。
- 3.用手转动风轮，检查是否有碰擦现象，以及机壳内是否有妨碍转动的杂物。
- 4.检查电机绝缘性能是否良好。
- 5.检查紧固件是否松动，如有松动需紧固后方能使用。
- 6.气流方向按风机标牌所指方向安装。
- 7.叶轮旋转方向按风机标牌方向所指旋转。
- 8.水平支撑安装可现作支架或混凝土基础，安装时需加减震器或间震垫。
- 9.如吊装须配减震吊钩。
- 10.风机对机组的结合面及分管的连接应自然吻合，不得强行连接，不允许将管道重量加在风机的部

件上。

11.风机与分管之间应加软性接管，以利于风机与管道的隔振。

### 三、离心式消防排烟风机使用及维护：

1.风机安装完毕应进行试运转。

2.风机电源采用三相四线制，运转前先检查电器线路是否完好。

3.试运时，要认清旋转方向与标志方向是否相同。

4.试运转需一人控制电源，一人观察风机运转情况，发现有异常现象，立即停机检查。

5.风机开始运转后，应立即检查运转电流是否正常，三相电源是否正常；运转5分钟后停机检查风机是否有异常现象，确认无异后再开机运转。

### 四、产品性能参数：

型号规格：HTFC-25

生产者/生产企业：德州世拓空调设备有限公司

介质温度及运转时间：280℃、30min

气流方向：采用箭头表示

风机流量：23310m<sup>3</sup>/h

风机全压：739Pa

风机效率：60%

电机型号：YX3-160M-4

电机功率：11kW

电机转速：1460r/min

电机与叶轮联接方式：皮带联接

壳体材料及叶片材料：

壳体：0.5mm彩钢板

叶片：1.0mm镀锌钢板