

# 武汉UVC-320紫外线杀菌器杀菌，迅速管道式紫外线消毒设备实体厂家供水水处理

产品名称	武汉UVC-320紫外线杀菌器杀菌，迅速管道式紫外线消毒设备实体厂家供水水处理
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

### 一、产品简介

定州仁创环保设备有限公司生产的紫外线消毒器工作原理是利用短波、波长为225nm-275nm的紫外线对微生物的杀灭作用使水得以净化。水流过消毒器时经紫外光照射，水中的细菌即被杀死。

### 二、产品特点

杀菌容器材质为304或316L食品级不锈钢

石英套筒工作温度(0~60 )

紫外线灯管（品牌可选）

杀菌，迅速，杀菌率达99.9%

高输出，物理杀菌，无副作用、无二次污染

设备洁净，电镀抛光，适用于高净化环境。

外型设计，安装使用更加方便

### 三、紫外消毒器应用范围

食品加工工业水体消毒，包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、实用油、及各类罐头、冷饮制品等用水消毒。

电子工业用超纯净水。

医院、各类实验室用水消毒，以及高含量致病体废水消毒。

应用水消毒，包括居民住户大楼、小区、办公大楼、旅馆、餐馆、自来水厂等。

水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工净化消毒等。

军事营区、野外供水系统。

城镇污水消毒，处理量可达每天1~300吨。

游泳池、水上其它娱乐用水消毒。

冷却水消毒，包括火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水。

生物、化学制药、化妆品生产用冷却水。

海水、淡水育苗、养殖（鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等）用水，总处理水可达每天20万吨以上。

农业用水消毒，包括温室用水、灌溉等。

#### 四、安装、调试：

1、紫外线消毒器应水平安装（严禁垂直安装）。

2、紫外线消毒器筒体不得承受外部压力。

3、紫外线消毒器应安装在水箱或水塔的出口处，若水量大、

水压高或管网过长时则以安装在接近用户的输水干（支）管上为佳。

4、从紫外线消毒器的两端向外延伸，应分别留有 1米 0.4米的空间，以便于更换灯管，紫外线消毒器控制面板前应留0.6米的无障碍空间，以便于维修。

5、无论选用一台或多台紫外线消毒器并联，均应安装旁通管路和截止阀，以便于维修。

6、合理的选择安装位置，注意电控部分的防水、防潮。

7、按铭牌标识的电压、功率选择电源插座、导线或接线板连接。

8、石英玻璃套管及紫外线灯管均属于贵重易碎品，在运输、安装、使用中应避免磕碰。

#### 关于售后维修保养

##### 维修保养工作管理制度

1、在设备调试合格交付客户使用后的五个工作日内建立：(1)、《客户维护保养记录表》；(2)、《设备组操作规程》；(3)、协助客户建立水处理系统运行管理制度以及相关的日常维护要求；

2、每两个月定期对客户回访或电话咨询客户了解设备的运行工况，发现问题及时处理；每季度现场巡检一次设备运行状况并作好巡检记录；

- 3、接到客户维修信息，填写《客户保修单》，能在电话中解决的故障情况，解决后填写记录备案，作为该设备日后故障类型的参考；
- 4、对于不能通过电话解决的故障，根据技术服务人员人手及维修紧急程度统筹安排，但不可超过规定时间；
- 5、到达客户维修现场，就客户机组故障现象进行检测，查看是否零件损坏，并做好损坏零配件记录；
- 6、对非零件损坏导致的故障做到当场解决，需要更换零配件的在收到新配件后2个工作日内解决；
- 7、每台机组维修保养后，应立即填写《维修保养记录表》，经用户方负责人签署意见后存档，同时将《维修保养记录表》传真至制造厂总部客户服务中心存档备案；
- 8、每次维修客户机组，所更换的零配件应填好《维修零配件更换明细表》，由客户方及办事处负责人签署后传至制造厂客户服务中心存档备案；
- 9、每次维修完毕，负责维修的技术服务人员认真填写《客户质量信息反馈表》，并传至总部客户服务中心备案；
- 10、所有表格原件在每月底汇总后寄回总部客户服务中心存档；
- 11、将所有更换下来的残旧件汇集到公司客户服务中心，并在规定限期内寄回总部冲抵领用的维修零配件。