

# 江苏地区纯水站出水量少膜污染清洗

产品名称	江苏地区纯水站出水量少膜污染清洗
公司名称	南京运凯澜净化设备有限公司
价格	300.00/件
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路金川国际科技园
联系电话	025-85577876 15062269282

## 产品详情

[反渗透膜污染](#)是影响[反渗透系统](#)工作效率和使用寿命的一个重要因素

膜一般的使用寿命在2-3年左右，3年后将弃之更换(更换新膜与膜清洗的费用效果可佳)。

当[反渗透系统](#)参数出现如下变化，您的系统马上要做清洗：

1. 系统的段间压差：一段压差 0.25Mpa；二段压差 0.2Mpa。
2. 在系统运行参数不变的情况下，通过温度校正系统的产水量恢复设计产水量的85%以上。
3. 产水脱盐率变化超过5%

清洗反渗透膜元件的一般步骤：

1. 用泵将干净、无 [游离氯的反渗透](#)产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
2. 用干净的产品水在清洗箱中配制 [清洗液](#)。
3. 将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。
4. 清洗完成以后，排净清洗箱并进行冲洗，然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
5. 用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
6. 在冲洗反渗透系统后，在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统，直到产品水清洁、无泡沫或

无清洗剂(通常15~30分钟)。