

# 平阴静音发电机出租，800kw大型发电机租赁||合理收费，价格公道||本地租赁

产品名称	平阴静音发电机出租，800kw大型发电机租赁  合理收费，价格公道  本地租赁
公司名称	北京千伏安机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	发电机品牌:康明斯，大宇，沃尔沃等 发电机型号:50-2000 k w 发电机产地:进口，国产都有
公司地址	北京市丰台区五里店651号10幢B0143号
联系电话	010-89249456 18706350555

## 产品详情

千伏安租赁部专业从事全新及进口（超低噪音）、国产柴油发电机组租赁业务,具体规格有120KW、200KW、250KW、350KW、500KW、600KW、800KW、1000KW多台并网发电机组供客户选择，并拥有充足的柴油发电机组资源随时为客户提供不同功率机组自备发电业务

，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的\*\*。专业员工现场安装、调试、维护、设备，根据客户需要24小时随时发电。我公司专业从事全新及二手发电机出租、销售、回收等业务，经营发电机类型：普通型、静音型、防雨型、移动型，经营机组品牌：康明斯、劳斯莱斯、大宇、三菱、卡特彼勒、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴、潍柴、济柴、东方红、无锡动力等国产/进口柴油发电机组。供货方式：可直接出售、以旧换新、大小功率互换；出租发电机配有专业电工现场安装、调试、维护，根据客户需要24小时随时发电，提供完善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用，详情请来电咨询洽谈，谢谢！！

本公司回收发电机功率从30KW起，无上限，机组新旧程度、数量及品牌不限制，一律上门收购，现金交易，客户也可通过手机彩信、E-mail、QQ等方式传送发电机组的图片给我们进行估价，客户需先了解自己要出售的发电机品牌、功率、出厂日期等问题。1、机组选择时应考虑几个因素。主要包括机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、机组的使用环境条件（包括海拔高度、气候条件、噪声）、自动化功能等。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况，因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。2、常用柴油发电机组的选择。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。（1）容量的确定：按机组长期持续运行输出功率能满足全工程\*大计算负荷选择，并根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0.9倍。（2）台数的确定：一般设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及应用用电负荷曲线的变化。机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。柴油机的\*\*经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。

为保证供电的连续性，常用机组本身应考虑设置备用机组。（3）转速的确定：一般民用上宜选用转速为

1000~1500转/分的高速机组，而转速为300~350转/分的低速机组适用作船用主机。（4）电压的确定：发电机输出电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大的工程可选用高压发电机组。

3、备用柴油发电机组的选择。负荷容量之和，乘以需要系数之后的计算负荷小于应急柴油发电机组的容量时，备用系数按1.2考虑，即1.2倍计算容量小于应急柴油发电机组的容量，在市电停电后，由应急发电机组向负荷供电。负荷容量之和，乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急柴油发电机组的容量时，可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的自动化发电机组。在市电停电后，由其中一台或二台机组向生活和商业用电供电；当市电停电，又发生火灾时，由2台机组向消防负荷供电，以利消防。

4、应急柴油发电机的选择。应急柴油发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。

（1）容量的确定：应急柴油发电机组作应急用，经常处于待机应急起动状态，连续运行的时间不长，一般不超过8h，因此可按“备用功率”来确定容量。按一级负荷的容量之和（不计备用容量），考虑经修正后的机组容量，并能满足一级负荷中\*大一台电动机的起动要求，据此以确定应急柴油发电机组的容量。应急发电机一般选用三相交流同步发电机，其标定输出电压为400V。

（2）台数的确定：一般选用1台自动化、转速1000~1500转/分、无刷励磁、400/230V、三相四线带控制屏、充放电设备及共用底盘的发电机组。可要求共用底盘带日用油箱，以减少管路和占用面积。另外从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行供电。供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。\*\*\*用多台机组时，机组应尽量选用型号、容量相同，调压、调速特性相近的成套设备，所用燃油性质应一致，以便进行维修保养及共用备件。

5、机组起动方式的选择。柴油机的起动方式有三种：手摇起动；电动起动；压缩空气起动。在高层建筑中宜采用电起动方式，避免采用压缩空气起动方式。一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机组；