

# 江西紫外线消毒器

产品名称	江西紫外线消毒器
公司名称	石家庄凌卓环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄裕华区建华南大街
联系电话	0311-80695233 15511652612

## 产品详情

二次供水消毒设备/江西紫外线消毒器

石家庄凌卓环保设备有限公司销售热线：0311-80695233 15511652612/13231182529

江西紫外线消毒器技术要求：

- 1、江西紫外线消毒器《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求。
- 2、江西紫外线消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造。
- 3、江西紫外线消毒器同一型号的零部件应保证其互换性。
- 4、江西紫外线消毒器受紫外线照射面应做抛光处理。
- 5、江西紫外线消毒器承压筒体的工作压力不应小于0.60MPa，试验压力不应小于0.90Mpa。
- 6、江西紫外线消毒器紫外线灯管的安装要求应符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》。
- 7、江西紫外线消毒器在对环境有较高要求时，宜优先选用无臭氧型灯管，以去除臭氧对环境的污染。
- 8、江西紫外线消毒器灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。
- 9、江西紫外线消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示。
- 10、江西紫外线消毒器灯管应用石英玻璃套管与水隔开，石英套管253.7mm紫外线的透过率应大于85%。
- 11、江西紫外线消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求。
- 12、江西紫外线消毒器上应设有进出水管、泄水管、取样管。在江西紫外线消毒器不便安放泄水管时，也可以在与江西紫外线消毒器等同处的连接管路上安装。
- 13、江西紫外线消毒器的规格及进、出水管管径宜按消毒效果及所要求选用。
- 14、江西紫外线消毒器产品，测得的紫外线辐照剂量不得小 $12000 \mu W \cdot S/cm$ 。
- 15、江西紫外线消毒器的紫外线辐照剂量不得小于 $9000 \mu W \cdot S/cm$ 。
- 16、江西紫外线消毒器在额定消毒水量下工作，出水指标应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。
- 17、江西紫外线消毒器材料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。
- 18、江西紫外线消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失应小于0.005MPa。

