SIEMENS湖州市一级分销商-西门子(中国)有限公司授权总代理商

| 产品名称 | SIEMENS湖州市一级分销商- 西门子(中国)有限公司授权总代理商 |
|------|---|
| 公司名称 | 广东湘恒智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器 |
| 公司地址 | 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房(仅限办公)(注册地址) |
| 联系电话 | 18126392341 15267534595 |

产品详情

S7-1200通过PN与2台V90伺服连接,请问1、两台V90的命名是否必须不一样。2、如果该设备有多台且同时接入同一局域网,不同设备的V90命名是否也必须不一样?

是的,也必须不一样 profinet通讯中,任意一台设备在网络中具有单独IP地址和单独的名称 ,不能重复而且IP地址和名称必须和组态中设置的一样,而且,IP地址要在一个网段里面,要不然可能 会通讯不上

关于1200的profinet通讯参考: PROFINET通信(PROFINET通信、S7-1200与 IO device 通信、S7-1200与 I device(智能设备)通信、1200作为智能IO设备和300 PN的、1200作为智能IO设备和CP343-1的 Profinet 通信、S7-1200与分布式IO设备的诊断功能、通讯相关问题)

- 1、两台V90的设备命名必须不一样。
- 2、如果该设备有多台且同时接入同一局域网,不同设备的V90命名也必须不一样。
- 3、V90设备名称在硬件组态时可以下拉刷到。

名称必须不一样,只要通讯名称必须不一样

在PN通信中,整个网络系统中的所有设备的命名以及IP都是必须不相同的,所以你所说的在PN中的V90驱动器,它们之间的命名必须是不一样的,IP地址也必须是不一样的。这些你在博途中进行设备组态的时候是要进行分配更改的。