

UPS不间断电源租赁（江苏无锡）负载箱测试 无锡旁路带电作业车租赁

产品名称	UPS不间断电源租赁（江苏无锡）负载箱测试 无锡旁路带电作业车租赁
公司名称	蛛祥机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	康明斯:无锡租赁UPS不间断电源租赁 华为:无锡旁路带电作业车租赁 华为:无锡负载箱测试
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18754182221 18754182221

产品详情

无锡UPS不间断电源租赁 无锡负载箱测试 无锡旁路带电作业车租赁

我公司经过多年的市场拓展和积累的维修技术经验，1998年在注册1000万人民币成立的。

本公司实力雄厚，在建立了自己的设施齐备的维修装配工厂，并从新加坡康明斯公司聘请来维修工程师和培训一班维修技术骨干。

公司拥有一批的电力系统、机械工程人员、维修人员、能直接为顾客提供完善的售前咨询，售后的安装、调试、培训、终身免人工保养，

特设有24小时服务热线及时为顾客解决供电难题和排除故障，让顾客无后顾之忧。

一、机组选择时应考虑几个因素。 主要包括机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、机组的使用环境条件（包括海拔高度、气候条件、噪声）、自动化功能等。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况，因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

二、常用柴油发电机组的选择。 常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。（1）容量的确定：按机组长期持续运行输出功率能满足全工程大计算负荷选择，并根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0.9倍。（2）台数的确定：一般设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。柴油机的佳经济运行状态是在标定功率的百分之75-90之间。为保证供电的连续性，常用机组本身应考虑设置备用机组。（3）转速的确定：一般民用上宜选用转速为1000~1500转/分的高速机组，而转速为300~350转/分的低速机组适用作船用主机。（4）电压的确定：发电机输出电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V

, 个别用电量, 输电距离远的工程可选用高压发电机组。 三、备用柴油发电机组的选择。

发电机、柴油发电机组生产基地

全自动发电机组 康明斯发电机组 高压发电机组 低噪音发电机组
柴油发电机组

负荷容量之和, 乘以需要系数之后的计算负荷小于应急柴油发电机组的容量时, 备用系数按1.2考虑, 即1。

2倍计算容量小于应急柴油发电机组的容量, 在市电停电后, 由应急发电机组向负荷供电。

负荷容量之和, 乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急柴油发电机组的容量时, 可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的自动化发电机组。

在市电停电后, 由其中一台或二台机组向生活和商业用电供电; 当市电停电, 又发生火灾时, 由2台机组向消防负荷供电, 以利消防。

四、应急柴油发电机的选择。

应急柴油发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。

高速增压柴油机单机容量较大, 占据空间小; 柴油机选用配电子或液压调速装置, 调速性能较好;

发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机, 进行较可靠, 故障率低, 维护检修较方便; 当负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时,

宜选用三次谐波励磁的发电机组; 机组装在附有减震器的共用底盘上; 排烟管出口宜装设消声器, 以减小噪声对周围环境的影响。

(1) 容量的确定: 应急柴油发电机组作应急用, 经常处于待机应急起动状态, 连续运行的时间不长, 一般不超过8h, 因此可按“备用功率”来确定容量。

按负荷的容量之和(不计备用容量), 考虑经修正后的机组容量, 并能满足负荷中大一台电动机的起动要求, 据此以确定应急柴油发电机组的容量。

应急发电机一般选用三相交流同步发电机, 其标定输出电压为400V。

(2) 台数的确定: 一般选用1台自动化、转速1000~1500转/分、无刷励磁、400/230V、三相四线带控制屏、充放电设备及共用底盘的发电机组。

可要求共用底盘带日用油箱, 以减少管路和占用面积。另外从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行供电。供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。

当选用多台机组时, 机组应尽量选用型号