

瑞威RICHWIN蓄电池DJM12-38 12V38AH医疗器械精密仪器 电力系统

产品名称	瑞威RICHWIN蓄电池DJM12-38 12V38AH医疗器械精密仪器 电力系统
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:RIMA 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

瑞威RICHWIN蓄电池DJM12-38 12V38AH医疗器械精密仪器 电力系统

1) 使用带有绝缘套的工具如钳子等。使用不绝缘的工具会造成电池短路、发热或燃烧，损害电池。

(2)
不要将电池放置在密闭的房间或近火源的地方，否则可能会由于电池释放的氢气造成爆炸或起火。

(3)
不要用稀释剂、汽油、煤油或合成液去清洁电池。使用上述材料会导致电池外壳破裂泄漏或起火。

(4) 当处理45伏或更高电压的电池时，要采取安全措施带上绝缘橡皮手套，否则可能会遭到电击。

(5) 不要将电池放在可能被水淹的地方。如果电池浸在水中，它可能会燃烧或电击伤人。

(6) 拆卸电池时请缓慢处理。不要使电池破裂、泄漏。

(7) 将电池装在设备上时，应尽量将它装在设备的*下面，以便检查、保养和更换。

(8) 电池充电时不要搬动电池。不要低估电池的重量，不细心的处理可能会对操作者造成伤害。

(9) 不要用能产生静电的材料覆盖电池。静电会引发起火或爆炸。

(10) 在电池端子、连接片上使用绝缘盖，以防电击伤人。

(11) 电池的安装和维护需要合格的专人进行。不熟练的人进行那样的操作可能会造成危险。

瑞威蓄电池使用前注意事项

- (1) 确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。
- (2) 充电应用充电器，直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。
- (3) 由于自放电，电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前，请重新对电池充电。

瑞威RICHWIN蓄电池DJM12-38 12V38AH医疗器械精密仪器 电力系统