

# 消防应急电源EPS-25KW应急照明集中电源

产品名称	消防应急电源EPS-25KW应急照明集中电源
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克 型号:25KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

1、应急供电--市电中断或电压超出规定范围时在零秒时间内自动提供220V/380V、50Hz正弦波交流或直流应急供电，保证重要负载的正常工作。2、高性能--采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适合各种负载。3、高可靠--采用先进技术和冗余设计，有CPU控制，并选用优质元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。4、保护完善--具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。5、界面友好--LCD显示工作状态、市电电压、输出电压、电池电压、负载率、故障等信息清晰明了；并且有声光故障报警，指示故障和故障消声等功能。6、操作简单--自动化程度高，操作方便。7、充电能力强--机内装有自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定，并可外接电池延长供电时间。8、结构简洁--机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。消防应急电源EPS-25KW应急照明集中电源采用单体逆变技术，集充电器、蓄电池、逆变器及控制EPS应急电源工作原理图于一体，智能化应急电源，采用后备式运行方式。

1、当市电正常时，由市电经过互投装置给重要负载供电，同时进行市电检测及蓄电池充电管理，然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里，充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量（Ah）的充电电流的小功率直流电源，它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时，市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时，在EPS的逻辑控制板的调控下，逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下，用户负载实际使用的电源是来自电网的市电，因此，EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态，可以有效的达到节能的效果。

2、当市电供电中断或市电电压超限（ $\pm 15\%$ 或 $\pm 20\%$ 额定输入电压）时，互投装置将立即投切至逆变器供电，在电池组所提供的直流能源的支持下，此时，用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源，而不是来自市电。

3、当市电电压恢复正常工作时，EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作，同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后，EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时，还通过充电器向电池组充电。

4、除用于应急照明系统外，其中三相智能化变频应急电源主要是为一级负荷中的电动机提供一种可变频的应急电源系统，该产品方便解决了电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击影响。智能化应急电源可接受消防联动信号、建筑智能总线信号控制，并可设定优先级，防止越级控制。

选型原则

一、负载容量选型原则:因电动机的启动冲击，与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。

1、电动机变频启动时，应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。

2、电动机软启动时，应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。

3、电动机Y-启动时，应急电源应不小于电动机容量的3倍。

4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。

5、混合负载

中,电机的容量若小于总负载容量的1/7。二、选型容量计算方法: 1、EPS应急电源用于带应急灯具负载时: (1) 当负载为电子镇流器日光灯, EPS容量计算方法:  $\text{EPS容量} = \text{电子镇流器日光灯功率和} \times 1.1$  倍。(2) 当负载为电感镇流器日光灯, EPS容量计算方法:  $\text{EPS容量} = \text{电感镇流器日光灯功率和} \times 1.5$  倍。(3) 当负载为金属卤化物灯或金属钠灯, EPS容量计算方法:  $\text{EPS容量} = \text{金属卤化物灯或金属钠灯功率和} \times 1.6$  倍。 2、当YJS系列用于带混合负载EPS应急电源时, EPS容量的计算方法: (1) 当EPS带多台电动机且都同时启动时, 则EPS的容量应遵循如下原则:  $\text{EPS容量} = \text{变频启动电动机功率之和} + \text{软启动电动机功率之和} \times 2.5 + \text{星三角启动机功率之和} \times 3 + \text{直接启动电动机之和} \times 5$  倍 (2) 当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动), 则EPS的容量应遵循如下原则:  $\text{EPS容量} = \text{各个电动机功率之和}$ , 但必须满足以下条件: 上述电动机中直接启动的\*大的单台电动机功率是EPS容量的1/7。星三角启动的\*大的单台电动机功率是EPS容量的1/4。软启动的单台电动机功率是EPS容量的1/3。变频启动单台电动机功率不大于EPS的容量。 如果不满足上述条件, 则应按上述条件中的\*大数调整EPS的容量, 电动机启动时的顺序为直接启动在先, 其次是星三角的启动, 有软启动的再启动, 是变频启动的再启动。

工厂实拍图