

上海山特UPS不间断电源C10KS外接在线式10KVA9000W机房服务器医疗稳压

产品名称	上海山特UPS不间断电源C10KS外接在线式10KV A9000W机房服务器医疗稳压
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C10KS 产地:上海
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

后备时间：与客户选取电池容量有关分钟

转换时间：0毫秒 毫秒

输入电压范围：176--276Vac V

输入频率范围：46.5--55Hz Hz

输出电压范围：220Vac ± 3% V

输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz ± 0.5...

接口类型：RS-232 + Intelligent Slot

外观尺寸：570 × 260 × 717mm

山特C10KS详细参数

基本参数

UPS类型：在线式

额定功率：10KVA

转换时间：0毫秒 毫秒

后备时间：与客户选取电池容量有关分钟

电池类型：外接电池

输入输出参数

输入电压范围：176--276Vac V

输入频率范围：46.5--55Hz Hz

输出电压范围：220Vac \pm 3% V

输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz \pm 0.5%(电池模式) Hz

输出电压波形：正弦波

保护

市电保护：[浪涌保护](#)

其它参数

接口类型：RS-232 + Intelligent Slot

面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示

噪音值(dBA)：55

外观尺寸：570 × 260 × 717mm

产品重量：38kg

其它性能：超载能力:105% - 130%维持10分钟后输出转为旁路；外接电池标称电压：240Vdc

正确使用小型家用UPS电源系统可以对其起到保护作用，也有利于延长它的使用寿命，具体可以从以下几个方面入手：

1、定期检查

定期进行检查，使用UPS电源系统时，不仅要定期对各主要元件进行检查，还要对UPS电池组的各个电池单元端电压与内阻进行检测。需要注意的是，UPS电源在使用过程中，电池组内的各个电池单元的充电会不一致，可能产生电池单元端电压以及电池内阻的不平衡。

2、注意充电

首次充电，新的使用之前应该在没有负载状态下直接对电池充电12h左右。建议在三个月左右采用UPS电池向设备供电一次，使UPS电池正常放电，电池放电电压控制在允许*低放电电压以上为宜。

3、定期维护

定期进行维护工作。清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。进行小型UPS电源维护时，一定要注意安全。当处理电源设备时，可能哪怕一个小小的操作失误也会造成严重伤害。因此，当处理时，应该遵守安全规则。

4、减少放电

众所周知，在运行过程中应尽量减少UPS电源的过度放电次数，因为过度放电次数直接影响电池寿命。

5、减轻负载

UPS电源系统按使用要求的功率余量不大，在使用中要避免随意加大功率的额外设备，更不允许UPS长期运行在满负载的情况下。