

# 一体化污水提升泵站，玻璃钢预埋泵站

产品名称	一体化污水提升泵站，玻璃钢预埋泵站
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

## 产品详情

一体化泵站是集潜泵、泵站设备、电网除污设备、控制系统及遥控系统于一体的成套产品。一体化泵站的筒体采用---的厚壁中密度玻璃钢铸件，泵站主体由grp井筒、水泵、配管、阀门、传感器、控制系统和换气系统等组成。而一体化泵站在使用时有很多的注意事项，下面小编为大家分享几点应注意事项。式一体化泵站自净化处理的薄壳形井筒基座和光洁内腔，能够长期应用且不用一切维护保养；离心水泵、格栅、管路均采用玻璃钢原材料做成，使用期限长。一体化废水\*\*泵站在构造与外型上，与现阶段销售市场主要产品大概差不多主筒体为复合型盘绕碳纤维制品，内嵌潜排污泵、自藕合设备、作业平台、扬自来水管组、过电流格栅、逆止阀、截止阀、蒸汽\*\*计、各种感应器及进排水口有柔性联接头，及其自动控制系统。

一.一体化泵站操作前的准备

- 1.一体化泵站设备启动前，要检查水位是否达到规定水位，确认排水管口没有堵塞，同时关闭控制箱断路器、空气开关，检查控制箱排气扇是否正常工作。
- 2.按下一体化泵站的变频器运行按钮，将变频器调整至适当的频率，直至变频器的频率稳定。
- 3.仔细观察，电流表指示稳定在50a左右，如果没有发生油封泄漏和高温警报指示灯不亮等现象，表示该泵可以正常工作。

二.一体化泵站运行检查

- 1.检查泵运转过程中，注意查看一体化的污水泵站的运转声音是否正常、有无泄漏、高温、故障警报等异常情况，一体化污水泵站出现异常现象，应停止泵检，将问题和故障现象报告给值班---和机修人员。
- 2.检查泵控制箱内的温度是否过高，过高时请立即停止，打开控制箱的门使散热---后再运转泵，每2到3小时---一次集井水位，水位不得\*\*过设定的---值，出现水位---值时，请调整泵的频率和开启台数。