

美年大健康废水处理设备

产品名称	美年大健康废水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 销售区域:全国
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

美年大健康废水处理设备

一、健康机构污水处理现执行GB18466-2005

1、传染病医院和结核病健康机构污水排放执行表1的规定

2、县及县以上或20张床位及以上的综合健康机构和其他健康机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。

3、县以下或20张床位以下的综合健康机构和其他所有健康机构污水经消毒处理后方可排放。

4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二、类海域直接排放健康机构污水。

5、带传染病房的综合健康机构，应将传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。

美年大健康废水处理设备处理方法

螺杆泵维护规程

在对螺杆泵进行维护，应熟悉螺杆泵的构造并阅读相关说明。确保泵处于停机状态，并打开相应保护装置和关闭电源。

1、运行人员应严格遵守本规程，定期、定人对设备进行检修、维护。

- 2、 润滑维护：按要求依据螺杆泵润滑表格定期、定部位对螺杆泵进行润滑维护。
- 3、 每次启动检查驱动装置的对齐和紧固情况，调整联轴器于正确位置。
- 4、 每次启动检查防护装置，并使其处于使用位置。
- 5、 所有管路中无外来杂质。（大块坚固物体）
- 6、 确保吸入室内进液顺畅，避免干运转。（每次启动通过吸入侧管线向泵内注入液体）
- 7、 初运行时，密封函处漏液控制在50 - 100滴/分钟，持续约10 - 15分钟。正常后，应维持在1 - 10滴/分钟。如漏液过大，可以调整填料压盖，使漏液控制在允许范围。
- 8、 停运时，应有防冻、防颗粒物沉淀、防颗粒物淤积、防液体腐蚀保护。
- 9、 按设备使用手册及现场情况进行其他维护。

注：

- 、 运行过程中经常查看吸入室的压力情况。
- 、 运行时经常查看吸入室内液体的情况，防止干运转。
- 、 如果漏液不能通过填料盖调整，则应该更换填料。

美年大健康废水处理设备备注：

各地区对污水处理上的要求各有不同，所以广大客户可以根据实际情况来选择适合自己的设备。潍坊佳企水处理为您提供服务，合理的设计方案，让您不花冤枉钱，用低的成本达到好的处理效果。欢迎您随时致电我公司客服人员，24小时为您解答。

美年大健康废水处理设备

在污水处理系统的设计中，本着技术适用、工艺措施针对性强、系统稳定、运行易开易停，一次性投资与日常运行费用综合省、大限度的减少场地占用面积及大限度的使用原有的处理设施的原则；通过对国内外同类健康污水处理技术的综合分析，特别是相同工程的实际经验，本项目拟采用"水解酸化接触氧化沉淀二氧化氯消毒"工艺进行污水处理。健康污水先采用自制格栅去除其中较大的杂质和漂浮物，再经调节池调节水质水量后污水依次排入水解酸化池和接触氧化池，经生化处理后的污水再经沉淀池沉淀后流入消毒池，污水在消毒池中经二氧化氯消毒处理后达标排放。在实际的每一阶段，均进行了充分的多方案比较，得出优化的工艺。

医院排出的废水中还含有在医院内部大量使用的农业生产体系溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他化学药品。对含有这些特殊污染物质的有毒有害废水一定要做好收集处理工作，不能随意排放。