

# 泉州丰泽火灾自动报警系统消防维保，防火检测，竣工检测找哪家

产品名称	泉州丰泽火灾自动报警系统消防维保，防火检测，竣工检测找哪家
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道普照中区60号
联系电话	15396584119

## 产品详情

石峥嵘：变电站、换流站，以及火电、水电、核电站的自动灭火，除常规自动喷水灭火系统外，更多的涉及气体、水喷雾、细火雾、泡沫、排油注氮等系统。

### 一、《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）

燃煤电厂-自动灭火设施：

7.1.6机组容量为50MW~150MW的燃煤电厂的消防设施设计应符合下列规定：

1在电缆夹层、控制室、电缆隧道、电缆竖井及屋内配电装置处应设置火灾自动报警系统。

2主厂房为钢结构时,应按表7.1.8配置火灾探测器和固定灭火系统;

3封闭式运煤栈桥为钢结构时应设置开式水灭火系统及火灾自动报警系统;

4容量为90MV·A及以上的油浸变压器应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统或其他灭火系统。

7.1.7机组容量为200MW及以上但小于300MW的燃煤电厂的消防设施设计应符合下列规定:

1主要建(构)物、设置场所和设备应按表7.1.7设置火灾自动报警系统;

2主厂房为钢结构时,应按表7.1.8配置火灾探测器和固定灭火系统;

3封闭式运煤栈桥为钢结构时,应设置开式水灭火系统及火灾自动报警系统;

4容量为90MV·A及以上的油浸变压器应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统或其他灭火系统。

7.1.8机组容量为300MW及以上的燃煤电厂的主要建(构)筑物、场所和设备应按表7.1.8设置火灾自动报警

系统及固定灭火系统。

7.1.9运煤栈桥及运煤隧道与转运站、筒仓、碎煤机室、主厂房连接处应设防火分隔水幕。

7.8.1点火油罐区宜采用低倍数泡沫灭火系统。

7.8.2点火油罐的泡沫灭火系统的型式应符合下列规定：

1单罐容量大于200m的油罐应采用固定式泡沫灭火系统；

2单罐容量小于或等于200m的油罐应采用移动式泡沫灭火系统。

7.9.2灭火剂的设计用量应按需要提供保护的防护区的体积计算确定。灭火剂宜设100备用。

10.5.5燃气轮发电机组(包括燃气轮机、齿轮箱、发电机和控制间)，宜采用全淹没气体灭火系统，并应设置火灾自动报警系统。

变电站、换流站-自动灭火设施：

11.5.4单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器、200Mvar及以上的油浸电抗器应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置。其他带油电气设备,宜配置干粉灭火器。地下变电站的油浸变压器、油浸电抗器,宜采用固定式灭火系统。在室外专用贮存场地贮存作为备用的油浸变压器、油浸电抗器,可不设置火灾自动报警系统和固定式灭火系统

11.5.5油浸变压器当采用有防火墙隔离的分体式散热器时,布置在户外或半户外的分体式散热器可不设置火灾自动报警系统和固定式灭火系统。

二、《小型水力发电站设计规范》(GB50071-2014)

9.0.8单机容量不小于12.5MV·A的水轮发电机级和单台容量不小于12.5MV·A的室内油浸主变压器，应设置水喷雾等自动灭火系统。

注：自动灭火系统的选型，也可以参照《水利工程设计防火规范》执行。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。