

德州梯级式电缆桥架诚招加盟商 梯级式电缆桥架供应春节优惠

产品名称	德州梯级式电缆桥架诚招加盟商 梯级式电缆桥架供应春节优惠
公司名称	山东格瑞德空调集团有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
联系电话	0534-2615646 13516308333

产品详情

德州梯级式电缆桥架诚招加盟商 梯级式电缆桥架供应春节优惠

一、产品选用指南

1、产品定义 电缆桥架（电缆托盘）是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成具有密接支承电缆的刚性结构系统之全称。

2、产品选用要点

1) 电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

3) 在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。

4) 电缆梯架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。

5) 在选择电缆梯架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。

6) 各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。

7) 在选择电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。

8) 对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架，应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。

9) 几组电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。

10) 梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见CECS31 91《钢制电缆桥架工程设计规范》第2.2.2条。

11) 梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见CECS106 2000《铝合金电缆桥架技术规程》第3.1.2条。

12) 梯架及铝合金托盘、梯架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。

13) 钢制电缆桥架表面防腐处理方式参见CECS31 91《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.4.2条。

14) 铝合金电缆桥架表面防腐处理方式见表CECS 106 2000《铝合金电缆桥架技术规程》第4.4.1条。

二、施工、安装要点

1) 电缆桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

2) 根据电缆桥架及线槽敷设走向，向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时，所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

3) 地面内暗装金属线槽布线，在设计时应与土建专业密切配合，以便根据不同的结构型式和建筑布局，合理确定线路路径和设备选型。

4) 不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内：

5) 在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时，电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。

6) 电缆桥架不宜与下列管道平行敷设，当无法避免时，电缆桥架的位置应符合下列规定，或采取相应防护措施。

7) 电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。

8) 综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动

机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2条的规定。

9) 墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。 10) 电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时，其固定间距不宜大于2m。