

1

1

1

1

11

1

1

1

序号主菜单功能类别设定范围默认值单位

—

定值设置

晃电设置晃电动作阈值99.9~399.9V (0.1V)180.0V晃电返回阈值99.9~399.9V (0.1V)190.0V晃电保持时长0.020~10.999 s

(0.001s)3.000S合闸状态检测电压、DIDI

晃电再起动功能开关关闭、再起、变频关闭 恢复电压阈值99.9~499.9V (0.1V)200.0V再起动0.1~99.9s (0.1s)20.0S允许时间晃电保持时长

~999.9s60.0S

SF-MKK70装置-河北炼飞-三明SF-MKK70由河北炼飞电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北炼飞电气设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!