

# UVC紫外线消毒器管道式二次供水处理设维护管道式过流式紫外线消毒器

产品名称	UVC紫外线消毒器管道式二次供水处理设维护管道式过流式紫外线消毒器
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

UVC紫外线消毒器管道式二次供水处理设维护和保养及安装注意事项:

- 1、定期检查，确保紫外灯的正常运行。
- 2、连续使用9000小时或一年之后，应更换紫外线灯管，以确保高杀菌率。请特别注意紫外线应持续在开的状态，因反复的开、关会严重影响灯管的使用年限。
- 3、更换紫外线灯管时，先将灯管电源插座拔掉，拿出紫外线灯管。更换新的灯管时，注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃，因为污点会影响杀菌灯光，同时小心地将灯管放入不锈钢消毒器内。
- 4、如果水中有硬度(钙或镁)物质、铁或锰，那么石英管需要定期清洗。清洗石英管后应戴上塑胶手套将石英管小心地装入反应仪，装完密封圈要检查有无漏水现象，插上电源，确使检测灯稳定发光。
- 5、紫外线杀菌装置应该安置在一个容易清洁和检验的地方。
- 6、为了更换配件方便、安装紫外线杀菌装置时，装置两边应留有一定空间，具体视各种机型而定。
- 7、禁止让紫外线消毒器设备装置结冰。
- 8、推荐使用环境温度不超过60 。