

泳池水处理设备沙缸该多久反冲洗一次？

产品名称	泳池水处理设备沙缸该多久反冲洗一次？
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

华清处理设备有限公司从事泳池水体循环处理设备、游泳池水处理设备、游泳馆水处理设备、游泳池水净化设备、游泳池水体过滤机、游泳池水过滤器、泳池无阀精滤处理设备、景观水处理设备、景观鱼池水处理设备，免费提供前期的设计图纸、设计方案。提供一体化游泳池水处理设备。

郑州华清从事泳池水处理多年，欢迎来电咨询。

泳池水处理设备中沙缸是保证游泳池水质的重要设备。保养得当，不仅可以减少游泳池投加泳池消毒药剂，还可以保证游泳池池水质可以达到游泳池水质标准。游泳池沙缸在正常工作过程中，由于滤料层表面截留了许多污杂物质，滤料空隙被堵塞，致使压力损失不断增加，出水量不断减少，满足不了游泳池水循环系统要求，这时就要对泳池水处理设备沙缸进行反冲洗，去除截留的污杂物质。在泳池循环过滤中若出现下列之一的情况时，就应对沙缸进行反冲洗。

1、泳池水处理设备沙缸运行时如沙缸上的压力表读数接近于2.5公斤，不能超过2.5公斤

2、泳池水处理设备沙缸在运行过程中，过滤砂缸上的压力表读数没有高于2.5公斤或以上。但连续运行已经5天。

3、但由于某些特殊原因，游泳池计划停用一段时间后又重新开放使用，则沙缸滤料层表层所截留的污杂物质易固化板结，滤料层发生裂缝，滤料与沙缸内壁因防腐层脱落出现裂缝，造成过滤水短流，使池水不能得到有效过滤。因此，在游泳池计划停用之前应对所有沙缸逐个进行反冲洗，冲洗完成后，并应将沙缸内的存水泄空。