

游泳池水消毒 游泳池 游泳池水质净化设备 游泳池水上设备 山西游泳池过滤设备

产品名称	游泳池水消毒 游泳池 游泳池水质净化设备 游泳池水上设备 山西游泳池过滤设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

郑州华清处理设备有限公司从事泳池水体循环处理设备、游泳池水处理设备、游泳馆水处理设备、游泳池水净化设备、游泳池水体过滤机、游泳池水过滤器、泳池无阀精滤处理设备、景观水处理设备、景观鱼池水处理设备，免费提供前期的设计图纸、设计方案。提供一体化游泳池水处理设备。

郑州华清从事泳池水处理多年，欢迎来电咨询。

9 特殊设施

9.1 一般规定

9.1.1 跳水池必须设置水面空气制波和喷水制波装置。

9.1.2 跳水池的水面制波应符合下列规定：1 池水表面应为均匀的小波浪，不得出现翻滚的大波；2 池水表面的波高宜为25~40mm；3 波浪应气泡多、范围广、分布均匀。

9.1.3 跳水池起泡制波和安全保护气浪所供给的压缩空气的气体质量应洁净、无色、不含杂质、无油污、无异味。

9.2 跳水池制波

9.2.1 跳水池应采用起泡、涌泉法制波并辅助喷水制波。

9.2.2 采用起泡制波时应符合下列规定：1 空气压力宜为0.1~0.2MPa；2

喷嘴喷气孔的直径可采用1.5~3.0mm，每个喷嘴喷气量可按 $0.019 \sim 0.024 \text{m}^3 / (\text{mm}^2 \cdot \text{min})$ 计；3 喷嘴成组布置应以跳台和跳板在池底面水平面投影的正前方1.5m处为中心、以1.5m为半径的范围分组布置，或喷嘴在池底满天星布置，应按 $3.0\text{m} \times 3.0\text{m}$ 的方格均匀布置；4 供气管道应埋设在池底结构底板与瓷砖面层之间的垫层内，如供气管道明设在池底时，应采取防护跳水人员不被碰伤或擦伤的措施；5 喷嘴和供气管应采用耐腐蚀的铜、不锈钢或ABS塑料等材料制造。

9.2.3 采用涌泉法制波时应符合下列规定：1

涌泉法制波给水管应与池水循环净化处理管道分开设置；2 涌泉水源应采用跳水池池水；3

喷嘴宜采用游泳池可调式给水口或按摩池水力按摩喷嘴；4

涌泉给水泵的容量应按同时使用的喷嘴数量计算确定，水泵的出水压力不宜小于0.10MPa。

9.2.4 采用喷水法制波时应符合下列规定：1 水源应为跳水池池水；2

应设置独立的加压水泵和管道系统；3 喷水口压力不宜小于0.10MPa；4

喷水嘴应设置在有跳台及跳板的侧岸上；5 喷水嘴宜采用水力伸降型，喷嘴直径宜为15~20mm；6

喷嘴和供气管应采用耐腐蚀的铜、不锈钢或丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚(ABS)塑料等材料制造。