

# 小区水处理设备 游泳池过滤设备 游泳池清理 游泳池设备方案

产品名称	小区水处理设备 游泳池过滤设备 游泳池清理 游泳池设备方案
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

郑州华清处理设备有限公司从事泳池水体循环处理设备、游泳池水处理设备、游泳馆水处理设备、游泳池水净化设备、游泳池水体过滤机、游泳池水过滤器、泳池无阀精滤处理设备、景观水处理设备、景观鱼池水处理设备，免费提供前期的设计图纸、设计方案。提供一体化游泳池水处理设备。

郑州华清从事泳池水处理多年，欢迎来电咨询。

### 9 . 4 移动分隔墙和升降池底

9. 4. 1 移动分隔墙在水面下的隔墙应有保证池水循环的流水孔口。

9 . 4 . 2 设置有升降池底的游泳池，宜采用混合式池水循环方式。

9 . 4 . 3

升降池底的底板上应有保证流通池水的孔口，且应均匀布置，不得使任何部位产生死水和积污的可能。

9 . 4 . 4

升降池底用于顺流式池水循环方式时，应分别在升降池底设计位置的上面和下面各设置一层给水口。

## 9.5 放松池和淋浴

9.5.1 跳水池宜在设有跳板、跳台的一侧的池岸设置土建型或可移动成品型、可拆装型水力放松池，并应符合下列规定：1 水力放松池的直径不宜小于2.0m；2 水力放松池的水温宜为36~38℃；3 水力放松池宜设独立的循环水净化系统。

9.5.2 跳水池在设有水力放松池的池岸一侧还应设置淋浴喷头，其数量不得少于2只。

9.5.3 放松池内水力按摩喷嘴的出水量和工作压力，应根据使用要求和生产厂商提供的数据，与工艺设计共同商定，其布置应符合下列规定：1 喷嘴应沿放松池池壁布置，间距宜为0.7~1.0m；2 喷嘴在放松池池壁上的位置宜高出座位坐板0.2m。

9.5.4 放松池进气管的设计应符合下列规定：1

水、气合用喷嘴时，进气管应设调节进气量的管帽，且管帽应高出放松池池内水面200mm以上；2 风泵供气，且风泵位置低于放松池水面时，应有防止池水倒流的措施。