

# 厦门 高压负载箱出租公司，UPS电源租赁，干式负载柜专业租赁

产品名称	厦门 高压负载箱出租公司，UPS电源租赁，干式负载柜专业租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

厦门

高压负载箱出租公司，UPS电源租赁，干式负载柜专业租赁产品规格:功率范围:100KW-6000KW电压范围:

AC1000V IAC3.3KV IAV6.6KV IAC10.5KV IAC13KV IAC20KV 功率因数:PE:0.8-1.0 频率:50-60HZ 防护等级:IP55  
负载特性:阻性负载、感性负载、阻感 体化负载

随着社会的进步中高压输配电和中高压发电机组逐渐的融入到我们的生产和生活中

中福州、莆田、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、南平、宁德等九个福建城市。

高压输配电有着远距离传输损耗小，使用经济，电力结构科学，分配管理方便等优势，

第一步我们要明确UPS无法启动的原因。一般来说，这可能是由于电池断开、电池电量低或电池有问题。此外，还有一些其他可能的原因，比如电池与电池之间或电池与UPS之间的连接出现问题，甚至可能是保险断了。

确保电池与UPS之间的连接稳固，电池与电池之间的连接按巴安Y口。木不四45J，人一个保险即可。需要检查一下电池的状态，如果电池用了两年左右，可能容量有所下降

降，需要考虑更换新的电池。厦门 高压负载箱出租公司，UPS电源租赁，干式负载柜专业租赁

如果逆变时间短，设置电池参数。在安装之初就设置好延时的UPS型号的电池参数,如果没有设置电池参数，逆变器时间会很短。检查电池状态。如果电池用了两年左右可能容量有所下降，需要考虑更换新的电池。

可能故障原因:

- 1)市电输入空开跳闸。厦门 高压负载箱出租公司，UPS电源租赁，干式负载柜专业租赁
- 2)输入交流线接触不良。
- 3)市电输入电压过高、过低或频率异常。
- 4) UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。
- 5) UPS内部市电检测电路故障。

处理方法:

- 1) 检查输入空开。
- 2)检查输入线路。
- 3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。
- 4)更换损坏的空开、开关或保险丝。