

巨野县在哪有发电机出租 出租多大的发电机 租赁发电机 回收发电机

产品名称	巨野县在哪有发电机出租 出租多大的发电机 租赁发电机 回收发电机
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

巨野县在哪有发电机出租 出租多大的发电机 租赁发电机 回收发电机

彻底清洗燃油包括燃油箱、滤清器、输油管、柴油泵、喷油咀；彻底检查清洗润滑系统，包括曲轴箱、机油管、机油滤清器、机油泵、机油冷却器等，并更换机油，特别应注意机油冷却器、油管是否锈蚀或损坏；

检查发电机，电动机换向器是否失调，并用砂纸将积垢打光，检查电刷的弹簧；

检查气门定时系统及STC阀，必要时予以调整；清洗冷却系统，清洗溶液由150克苛纳，加六升水构成，清洗前先将冷却系统水全部放尽，然后灌入等量的清洗溶液，以免悬浮的溶液沉淀，然后再用净水清洗冷却系统；每累计1500小时后，将发电机及电动机拆开，清洗各机件上旧的轴承，黄油换新等,同时检查起动机的齿轮传动装置；

普遍检视发电机各机件，并进行必要的修正与调整。四、柴油发电机组中修保养检查

执行C级技术保养内容；检查气缸盖组件：拆下气缸盖，检查气缸盖、气门、气门座、气门导管、气门弹簧、摇杆与摇臂配合的磨损情况，必要时进行修磨或更换；

拆出活塞、连杆瓦、检查清洗、活塞、缸套的磨损程度，必要时应更换；

检查连杆、连杆轴承，配气机构，调整器等零件的情况，如有松动或损坏，应予检修；

拆开盖板，从缸套下端检查气缸套封水橡皮圈；

拆开前盖板，检查传动机构盖板上的喷油器是否堵塞，如堵塞，则应把它通畅；

检查曲轴组件、推力轴承、推力板的磨损情况，滚动主轴承内外圈是否有游动现象，必要时更换；检查传动机构，拆下前盖板，观察传动齿轮啮合面磨损情况，并进行啮合间隙的测量，必要时进行修理或更换；

检查喷油器，在专用试验台上检查喷油器喷油情况，必要时将喷油器等组件进行研磨或更换；

检查喷油泵、检查柱塞等组件的密封情况与防锈销的磨损情况，必要时进行更换；

检查机油泵、冷却水泵、增压器，对易损零件进行拆检与测量，并进行调整；检查充电机与启动电机，清洗各组件，轴承吹干后加注新润滑油，检查启动机齿轮磨损情况及传动装置是否灵活；

清洗水道内泥沙、污物水垢；安装时，必须更换活塞环、连杆瓦、上部修理包、下部修理包。注：中级维修保养，应在机组运行6000小时左右或一年半请专业维修人员进行，具体情况视发电机的实际情况而定。五、柴油发电机组大修保养检查 大修需根据工作10000小时左右与实际使用情况来确定，有的机组因

使用不当或长期重载工作，可能尚未达到规定工作时数就不能继续工作，而需要进行大修，一般应根据以下几方面来确定：内燃机工作无力，加载后轴速明显下降、声音突变、排气冒黑烟；
内燃机在常温下起动困难，运行进程中曲轴轴承、连杆轴承与活塞销有敲击声；
内燃机在正常工作时气缸压力达不到规定压力的70%；机油压力低于30Psi；

发电机的维护与保养1.燃油系统保养注意!柴油是可燃物品，加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方，不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。A.更换燃油滤清器保持清洁！不要让任何污物进入燃油系统。警告！为避免燃油溅到炽热面而引起火灾，换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。拆下滤清器，在新滤器的密封垫上涂少许润滑油，用手拧上滤清器使其密封垫与座接触，然后再拧紧半圈，不要多拧，排除燃油系统中的空气，起动发电机，检查是否有泄漏。B.油水分离器排污 在油水分离器下面加一个容器，打开玻璃杯底部的阀门/旋塞排出水和污物。注意！在开机几小时后排放油水分离器。更换油水分离器滤心程序：a.打开燃油箱上的阀门，在油水分离下面放一个容器。b.拧开螺钉取下盖子，更换滤芯并装回，打开燃油阀门，排出燃油系统中的空气，将废滤芯送到一个合适的处理点。c.起动发电机，检查是否有泄漏。

C.燃油系统排气在更换滤清器或用尽燃油重新加油后必须对燃油系统排气。装有停机电磁铁/挺机通电型断油阀的发电机燃油系统的排气。确保发电机在可工作状态，打开放气螺钉用手动输油泵泵油，直接流出的燃油不含气泡为止，在燃油继续流出的同时拧紧螺钉。继续泵油，检查是否有泄漏。注意！对装有断油阀的发电机，喷油泵处需要经常排空气，用手动输油泵直接流出的燃油不含气泡为止。注意！柴油对皮肤有一定的伤害，作业时要佩戴手套，防止皮肤与柴油接触。2.润滑系统保养A.机油更换 根据不同的润滑油品质和燃油含硫量，润滑油首次更换时间为50到80小时不等，注意润滑油更换周期最长不应超过12个月。 如果要求采用比下表所列更长的润滑油更换周期，必须让润滑油制造商检测油品。

润滑油品质燃油含硫量重量百分比%

小于0.5% 0.5~1.0% 大于1.0%

润滑油更换周期：以先到为准

600小时或12个月 300小时或12个月 150小时或12个月

400小时或12个月 200小时或12个月 100小时或12个月 ACEA

E3-96 E2-96 API,CF-4 CG-4 V200小时或12个月 100小时或12个月 50小时或12个月

注意！只要它们满足上列要求，就可以使用物油，半合成和全合成润滑油。B.检查油位： 确保油位在MIN（最低）和MAX（最高）标记之间。连续使用时，应每隔8小时检查一次油位。当检查固定式发电机的油位时，查看机油尺有STOP（停机）标记的一面（机组停机运行3分钟后。） 发动机运行也可以检查油位。查看机油尺有OPERATING（运行）标记的一面。警告！靠近正在运行的发电机或在上工作危险的。小心放置的部件和高温表面。C.更换润滑油和润滑油滤清器一定要遵守规定的润滑油更换周期，更换润滑油的同时一定要更换润滑油滤清器。a.擦干净滤清器安装座，以免安装新滤清器时有脏物进入发动机。b.让发动机运转至工作温度。c.拆下底部螺栓塞，放尽润滑油。d.用一个新垫片，装上底部螺塞。e.卸下全流滤清器和旁通滤清器，检查确保不要让各密封垫留在发动机上。

f.给滤清器加满润滑油，在密封垫上抹些润滑油，用手把滤清器拧到发动机上，直到密封垫触及底座为止，然后再拧紧半圈。g.把润滑油添加至合适位置，不要超过MAX（最高）标记。h.起动发电机，让它以怠速运行，检查润滑油压力是否正常。i.关闭发动机，检查滤清器周围有无润滑油泄漏，如有必要则添加

。注意!用过的润滑油和滤清器，必须运到适当的场所处理。粘有润滑油的棉布要集中放在合适的地方，不得随意乱丢。润滑油对皮肤有一定伤害，作业时需佩戴手套，避免皮肤与润滑油接触。3、冷却系统保养A、水质要求：一定要符合ASTMD4985要求的洁净水，如果不符合这个要求，冷却系统就可能堵塞，从而造成冷却效果下降。如果水质水质不能符合这些要求，就必须使用蒸馏水或已冷却液。

巨野县在哪有发电机出租 出租多大的发电机 租赁发电机 回收发电机