

家用游泳池水处理设备 室内恒温游泳池设备 泳池水处理设备哪里买 游泳池净化

产品名称	家用游泳池水处理设备 室内恒温游泳池设备 泳池水处理设备哪里买 游泳池净化
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

12.4 加药间及药品库

12.4.1 加药设备间与化学药品贮存库，宜为各自独立且又毗邻的独立房间，并宜靠近循环水泵间。

12.4.2 加药装置的净间距不宜小于0.80m，操作通道的宽度不宜小于1.00m。

12.4.3 絮凝剂、pH值调整剂及除藻剂等化学药品所需贮存库房的面积，应根据当地化学药品的供应和运输情况确定，一般宜按不少于15d的贮存量计算所需库房面积。

12.4.4 加药设备间和药品库的设计应符合下列规定：1

应有良好的通风。当为机械通风时，宜为独立的系统，且排风口应远离其他排风口不少于10.0m；2

根据化学药品性质应采取防热或防冻措施，并应有给水和排水条件；3

墙面、地面和门窗均应为耐腐蚀材料；4 房间高度不宜小于3.0m。

12.4.5 化学药品的存放应符合下列规定：1

不同品种的化学药品应分开存放，相互间应留有不小于1.0m的通道，并应遵守化学药品的产品说明；2

不同品种的化学药品应放入不同容器内，并应有清晰明显的药品名称和标志；3

不同品种化学药品应放置在平台上、垫板上或柜架内，不得堆放在地面上；4

液体化学药品不得倒置存放；5次氯酸钙、三氯异氰尿酸钠与调节池水pH值用酸碱应分别隔离存放。

12.4.6 不同化学药品的容器和用具不得相互混用。

12.4.7 不同加药设备均应放置在高出设备机房地面不小于0.10m且表面贴有防腐材料的混凝土基础上，相互间的净间距不宜小于1.0m。

华清处理设备有限公司从事泳池水体循环处理设备、游泳池水处理设备、游泳馆水处理设备、游泳池水净化设备、游泳池水体过滤机、游泳池水过滤器、泳池无阀精滤处理设备、景观水处理设备、景观鱼池水处理设备，免费提供前期的设计图纸、设计方案。提供一体化游泳池水处理设备。

郑州华清从事泳池水处理多年，欢迎来电咨询。