

# 游泳池水加热设备 游泳池处理设备 游泳池净化水设备 泳池循环设备

产品名称	游泳池水加热设备 游泳池处理设备 游泳池净化水设备 泳池循环设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

3 应存放在库房或简易库棚内，不得露天存放，应防止阳光直射，应远离热源并注意防火安全。

13.3.3 塑料管道安装和敷设应符合下列规定：1

明装在室内、管廊及管沟内的管道具备下列条件时，方可进行管道安装：1)

土建工程粉饰工作已经完成；2) 设备及配套设施就位、固定工作已完成；3)

复核检查预埋套管及预留孔洞位置的准确度；4) 管道、管件、阀门等内外表面均应清理干净，无杂物、无油污，其质量、规格、型号均已符合设计文件规定。2

埋设在池底垫层内的管道，除应符合本条第1款的要求外，还应符合下列要求：

华清处理设备有限公司从事泳池水体循环处理设备、游泳池水处理设备、

游泳馆水处理设备、游泳池水净化设备、游泳池水体过滤机、游泳池水过滤器、

泳池无阀精滤处理设备、景观水处理设备、景观鱼池水处理设备，

免费提供前期的设计图纸、设计方案。提供一体化游泳池水处理设备。

郑州华清从事泳池水处理多年，欢迎来电咨询。

1) 结构混凝土达到设计强度后方可进行安装；2)

应按设计位置画线安装，并在隐蔽前做好水压试验及验收的记录工作；3)

隐蔽管道时不得有尖硬物体接触损伤和重物压伤管壁。3

预留或预埋穿池壁、池底、建筑墙、楼板等孔洞的套管及套管材质应符合设计规定。4 管道安装不得出现轴向扭曲、偏斜、错口或不同心等缺陷，穿洞口及套管时不得强力校正，多种管道平行敷设时应留有不小于150mm的安装操作保护距离。5

管道应按设计规定的距离和位置设置温度伸缩变形补偿器及固定支架。6

管道安装允许误差和检验方法，应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。