

泳池水过滤公司 游泳池设备价游泳馆净水 游泳池配套设备 一体化游泳池水处理设备

产品名称	泳池水过滤公司 游泳池设备价游泳馆净水 游泳池配套设备 一体化游泳池水处理设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

游泳池水质维护

1.1 新水放入游泳池的水质维护

是指游泳池建好后放水进来或每个泳季的放水进来，放进来的水是未经过任何处理的即为新水。新水处理请按以下规程进行：

1.1.1 泳池的清洗

游泳池经过长时间的空置，很多都会在池壁（尤其是瓷砖缝隙处）长了青苔，因此必须在放水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时好使用专用的游泳池清洗剂，以彻底清除生长的青苔，否则放水后很容易会再生，到时就很难再彻底清除了。

1.1.2 灭藻与抑藻

新水开始放入泳池时，只要泳池里开始有一小部分水就马上投入清水清杀藻剂，投加量按泳池总水量计算并一次加完（每1000立方投入2瓶（2KG），投加时先将清水清杀藻剂兑水稀释后均匀洒入）；

1.1.3 杀菌、消毒

新水放满后（如当天不能放满的，则在加入清水清杀藻剂5个小时以后），投加游泳池消毒粉或游泳池消毒片进行消毒，投加量按泳池总水量计算，每1000立方投入4KG，投加时，游泳池消毒粉请先用水溶解后均匀洒入，游泳池消毒片可直接撒入池中。（这里的话也可以采用臭氧消毒设备、紫外线消毒设备或者铜银例子消毒设备，这样会使化学药品使用量大幅降低，水质也更加安全、健康。）

臭氧消毒设备

1.1.4 PH调节

新水放满后（如当天不能放满的，则在加入游泳池消毒剂3个小时后），测试PH值，如低于7.5，请投加PH调节剂将PH调到7.5-7.8，投加量按1000立方投加10KG可以tigao1度进行计算。

1.1.5 澄清处理

做完以上几个步骤后，即可加入清水清澄清剂进行澄清处理，投加量按每1000立方加1瓶（1KG）进行计算，投加时先将清水清澄清剂兑水稀释后均匀洒入，这时必须打开游泳池循环设备，清水清澄清剂是通过阳离子的吸附将水中的细小杂质形成稍大的微粒，使其随着水流进入循环系统，通过沙缸过滤使水质变清。

1.2 游泳池水质的日常维护

指游泳池在泳季当中正常的水质维护或应急处理，请按以下规程进行：

1.2.1 杀菌、消毒

游泳池水消毒一般采用游泳池消毒片或游泳池消毒粉，好分两次投放，一次在每天的收场后，另一次在开放前1—2小时进行。这是每天必须做的，否则水质很容易变坏。

1.2.1.1 使用方法

晚上投药时，少按2公斤/1000立方的量进行投加；如果水质已经发绿或泛白，则好是加重投加。

游泳池在开放前投加游泳池消毒片或游泳池消毒粉，好提前0.5-1小时进行，投加前要先检测余氯，然后按每1000立方加入2公斤实际约能tigao余氯0.5-1.0mg/L的比例来计算其投加量。例如：500立方的游泳池要tigao余氯0.5-1.0mg/L，那就要加1.0公斤的消毒片或消毒粉。

泳池投药设备

中途补充加药可使用专用的投药设备，按100KG水溶解1KG游泳池消毒药后，自动投加。

1.2.2 PH调节

每天在泳池开放前检测水的PH值，如PH低于7.2则使用PH调节剂（氢氧化钠）将PH调到7.5-7.8，投加量按1000立方投加10KG可以tigao1度进行计算。

1.2.3 杀藻与防藻

一般是每10天到半个月左右按1000立方投加1瓶的量加一次清水清杀藻剂，以预防藻类生长。如发现水体有发绿或池底池壁长青苔也可马上加入双倍的清水清杀藻剂，并且在晚上收场时进行冲击性处理（即加入平时2-3倍的消毒药进行处理）。

1.2.4 澄清处理

一般每周加入一次清水清澄清剂，投加量按1000立方每瓶（1KG）的用量。澄清剂加入后必须打开循环设备进行循环，到第二天或第三天时效果好，基本能维持一周。但如果人liuliang较大，感觉水比较浑浊、泛白或有点绿时，也可以马上加入。

1.2.5 吸污

澄清处理只能将水中的悬浮物过滤掉使水变清，吸污是感觉到池底有沙粒、头发或树叶等脏物时，那么就要使用游泳池吸污机进行吸尘，将池底清理干净。

1.2.6 应急处理

室外游泳池如果遇下雨天气，则好在雨后马上检测水的PH值，如低于7.5则加入调节剂将PH调高，并加入2倍的消毒药，以防止下雨带入的藻类生长使水发绿。

2、游泳池水处理循环设备维护

2.1 游泳池补水

每天开场前，如泳池水位过低，则需要进行手动操作补水；如设有自动补水则无需手动操作，其会在水位低时自动进行补水。

2.2 检查循环水泵

每天检查一次循环水泵，看是否有漏水及异响，如有则通知人员进行检查。

泳池循环水泵

2.3 检查过滤砂缸

每天检查一次过滤砂缸，其管道开关是否在正常过滤位置，砂缸的多向阀是否在正常过滤时应有的FILTER位置；另检查砂缸上的压力表，看压力是否高于1.5，如高于则要进行反冲洗。

2.3.1 反冲洗

先停止循环泵及投药泵；

把过滤砂缸的多向阀打向BACKWASH位置；

将反冲洗手动开关打到开的位置；

开启循环泵（备用泵除外），冲洗时间视压力表压力及透视镜中水清澈度适当调整，一般为10-15分钟；

反冲洗过后，停止循环泵，把过滤砂缸的多向阀打向RINSE位置，开启循环泵运行2分钟；

停止循环泵，把过滤砂缸的多向阀打向FILTER位置，并将反冲洗手动开关打到关的位置，整个反冲洗过程结束。

2.4 检查自动加药设备

检查自动加药设备是否能正常加药，检查在线监测仪是否能正常显示并控制自动加药泵。

以上就是关于游泳池维护的具体措施与注意事项，各位朋友们，你们都学会了吗？

