

# 1800转风冷30kw柴油发电机

产品名称	1800转风冷30kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000df 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

大泽动力性、经济性、可靠性已经达到先进水平，多年来一直保持较高的市场占有率，产品销售遍布国内各地，并成功打入国外市场。公司采用日本先进的技术，并拥有完善的售后服务，获得国内外客户的y izhihaoping，并与中铁局，中国银行等zhiming企业建立长期合作关系，已成为中国中小型发电机供应商之一。柴油发电机组的使用很讲规矩，这一方面是为了保证机组的很好运行，另一方面是出于的考虑。因为若是在使用时不注意，很容易引发事故，危害人身和财产。为了保护客户的，整理了一些柴油发电机组使用时需要做的防护工作，分享给大家。

- 1、在压力状态下的机组冷却水的沸点比一般水的沸点高，因此在发电机运转时，千万不要打开水箱或热交换器的压力盖。检修前务必先让发电机组冷却并使压力释放出来。
- 2、柴油内含的苯和铅，当在检查、排放或加注柴油时，请特别小心不要吞入或吸入柴油，机油亦是如此。机组排放的废气，千万不要吸入。
- 3、在较适当的位置安装灭火器。参考您所在地区地方政府消防单位的规定，使用正确类型的灭火器。电气设备所引起的火灾不可以使用泡沫灭火器。

大泽静音柴油发电机发电机比较轻便，体积小，机动性能较好，能较简单的运送到施工现场，而不受施工场地形式的限制，相比较原来铺设临时电缆的方法来说节省了不少的人力物力，减少长距离电缆所带来的隐患，而且能大大提高工作工作。

- 1、做好起动前的各项检查，包括机体、连接件、起动电线路、冷却液、机油泵。

2、停放5天以上未用的柴油机，起动前应先转动曲轴3~5转。

3、在检查各项零部件正常后，可以起动柴油机。如果在12秒内未能起动，应立即释放按钮，过2分钟后再作第2次起动。如连续三次不能起动时，应停止起动，查找原因。

4、低温起动后，转速的增加应尽可能缓慢，以确保轴承得到足够的润滑，并使油压稳定

在使用发电机时启动前的准备：

1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量；

2.检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象；

3.检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固；

4.若环境温度低于零度时，须在散热器内添加需要比例的防冻剂；

5.柴油发电机组前面次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。