

# 机房灭火装置 杭州机房灭火 苏州市念海消防

产品名称	机房灭火装置 杭州机房灭火 苏州市念海消防
公司名称	苏州市念海消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧姑苏区福运路198号
联系电话	17315435119 17315435119

## 产品详情

机房灭火系统的选择：

- 1、机房灭火系统目前常用的是七氟丙烷灭火系统。七氟丙烷灭火系统有两种灭火形式，在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式，当然两种形式可在具体工程中根据现场情况以及资金预算，计算出zui适合的一种形式。
- 2、还有一种，IG541混合气体灭火系统在机房灭火中应用也非常多。大多数采用有管网灭火形式，因为同样大小的机房所用高压瓶数量七氟丙烷要比混合气体少一半左右，机房面积一般都很小，IG541混合气体做无管网形式时无管网箱体数量比较多。
- 3、高压二氧化碳灭火系统虽然以二氧化碳作为灭火剂，具有绝缘性能好的优点，但其灭火机理主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。因为降温会对发热机器造成损坏，通讯机房灭火，同时易导致缺氧使扑救人员窒息，因此高压二氧化碳灭火系统不适用于有人的机房内。

其实很多通过了消防部门的验收的建筑工程，杭州机房灭火，其内部机房并没有按照国家规范来配置机房灭火器和自动灭火系统，存在很大的安全隐患。如何有效配置合适的机房灭火器和机房灭火系统，还是需要的消防公司来设计。同时，在机房消防设施安装后，机房管理人员要提高消防安全意识，懂得机房灭火器和机房灭火系统的操作原理。这样，在火灾发生时，企业的信息安全才会得到保障。

机房消防设计施工要点防尘处理：

此次为新建机房，因此防尘问题不会影响到服务器。对于已经投入使用的机房，要特别注意施工时防尘问题，机房自动灭火系统，其中容易产生灰尘的地方主要是泄压口开口。《气体灭火系统设计规范》GB 50370，防护区存在外墙的，宜设在外墙上；防护区不存在外墙的，可考虑设在与走廊相隔的内墙上。施工已经投入使用的机房在开设泄压口时，采取使用帆布对服务器做了遮挡，同时架起木框，四周布置一层塑料膜，施工人员在框内进行泄压口的开设，做到了尽可能减少灰尘的污染。

机房消防系统要求：在信息化程度越来越高的今天，担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心。为了保证机房设备及工作人员有个安全的工作环境，机房的消防系统尤其重要，《建筑设计防火规范》第8.3.9条规定，机房等重要设备室应设置自动灭火系统，并宜采用气体灭火系统。

适用灭火系统：七氟丙烷灭火系统、超细干粉灭火系统

七氟丙烷气体灭火系统特点七氟丙烷气体灭火系统可以扑救A、B、C类和电气火灾，可用于保护有人的场所，并且七氟丙烷灭火剂不导电，机房灭火装置，低毒，在常温、常压条件下全部挥发，灭火后无残留物，避免对电器设备以及精密仪器造成二次伤害，宜适合用于机房灭火。

机房灭火装置-杭州机房灭火-

苏州市念海消防(查看)由苏州市念海消防技术有限公司提供。苏州市念海消防技术有限公司是江苏苏州，灭火器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在念海消防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创念海消防更加美好的未来。