

呼吸器气瓶定期检测 念海消防

产品名称	呼吸器气瓶定期检测 念海消防
公司名称	苏州市念海消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧姑苏区福运路198号
联系电话	17315435119 17315435119

产品详情

3、查检气瓶：

查清送检的气瓶的数量，检查其制造钢印和检验钢印是否符合有关法规和技术标准的要求。对于制造钢印模糊不清或关键项目

(包括:水压试验压力、筒体设计壁厚、制造单位检验标记和制造日期)不全而又无据可查的气瓶不予检验，按报废处理;查清各类

气体气瓶缺少或损坏的瓶帽、防震圈、瓶阀及其它附件数量;逐只检查气瓶的漆色、字样是否和盛装介质相符合。

19、瓶帽检验

检验时瓶帽应具有良好的抗撞击性能，具有良好的互换性，检验中应注意一方面应保证装卸方便，另一方面又应保证不易松动从瓶帽的结构上进行检查，应注意瓶帽上应有排气气孔，如检验不合格者应更换瓶帽，无瓶帽 气瓶不应判为合格品继续使用。

20、打铳检验钢印

检验合格的气瓶，应按规定打铳检验钢印，涂检验色标，检验钢印应清晰，呼吸器气瓶定期检测，字体高度及刻印深度，应与制造钢印大体一致。

9、瓶口螺纹与颈圈的检查

瓶C螺纹不得有裂纹或裂纹性缺陷，但允许瓶口螺纹有轻微损伤，对高压e气瓶允许有不超牙的缺口，对低压气瓶允许有不超牙的缺口，且缺口长度不超过圆周的，缺口深度不超过牙高的。

对颈圈的牢固性和螺纹情况，应逐只检查，不得歪斜松动。无法加固或颈圈损伤且无法更换的气瓶，由技术(质量)负责人确认，予以报废。如发现用焊接、钎接加固原配颈圈而造成瓶颈或瓶口损伤的气瓶，应判废，颈圈螺纹完好，对螺纹已严重损坏，无法保证牢固地戴上瓶帽的颈圈，应予以更换，无法更换的，气瓶应报废。

呼吸器气瓶定期检测-念海消防(推荐商家)由苏州市念海消防技术有限公司提供。苏州市念海消防技术有限公司在灭火器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，念海消防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范经理。