

压力式温度控制器WTZK-50

产品名称	压力式温度控制器WTZK-50
公司名称	福州蓝宏自动化设备有限公司
价格	1422.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市仓山区仓山万达广场C区4号楼-1920
联系电话	86-059183513106 13906927522

产品详情

控制器采用带毛细管温包式的传感器。可用于对铜和铜合金无腐蚀作用的气体，蒸汽等气体介质或液体介质。控制器的设定值可调，调节范围-60.....+170 。wtzk-50采用酚醛压塑粉壳体，为普通型。

单刀双掷微动开关作用过程：接线端1-3 压力下升至下切换值时接通 接线端1-2

压力下升至下切换值时断开 电缆：?12船用或?7.5三芯 一、主要技术性能 环境温度：见规格表

防护等级：wtzk-50 ip40 抗振性能：wtzk-50 10 ~ 60hz 0.075mm 60 ~ 150hz 10m/s² 触点容量：ac 380v

3a (阻性) dc 220v 2.5 (阻性) 重复性误差：见规格表

安装位置：wtzk-50前后左右各倾斜10°能正常工作。（下表中序号5~10各规格温包应尽可能与壳体下壁装在同一水平位置上，以减少液柱引起的附加误差）。

毛细管长度：1, 3, 5, 8, 10, 12m（下表中序号5规格为8m），在订货时必须注明毛细管长度。

二、设定值的调整 控制器设定值调整步骤，举例说明如下：

[例一]：选用-15 ~ 15 的范围内。具体操作步骤如下：温包固定在库房内，控制器装在库外仪表板上，毛细管应逐段固定；用导线把控制器接入冷冻机电机的电源控制回路。

旋动设定值调节杆，使指针指示在标度尺刻度-8 上。此值即为下切换值。当库温下降至-8 ，控制器开关应自动切换冷冻机，停机后温度回升。反复调切换差旋钮，使库温回升至上切换值-5 时，控制器开关切换，冷冻机再次开机为止。