

高压软启动柜 高压软启动柜 三子高压软启动柜厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 高压软启动柜 高压软启动柜 三子高压软启动柜厂家 |
| 公司名称 | 襄阳三子电气有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市樊城区梁坡工业园 |
| 联系电话 | 13697100288 13697100288 |

产品详情

其次是软启动柜的隔离器和熔断器，柜体中的隔离电器有选用隔离开关的，也有选用具有隔离功能塑壳断路器的，高压软启动柜品牌，低压设备宜选用隔离开关熔断器组合刀熔开关，高压软启动柜报价，对于客户来说这样的选择成本更低，但是不影响基本的隔离保护作用。熔断其选择要求应该保证设备启动时不会熔断，设备安装处发生小短路电流时必须可靠熔断。

软启动柜的旁路接触器选择主要注意的是接线，注意在柜体内安装时与软启动器相连接，对于旁路运行的软启动柜，相比在线运行来说更延长了晶闸管的使用寿命，也让设备运行更节能

选择高压固态软启动柜设备的一点需注意的就是设计方案，高压软启动柜，通常来说这点使用厂家如果对相关设备不是很懂，那么就全权交给设备厂家来做就好，在实际的应用中，软启动器需要根据工作情况进行方案设计，如在大型电动机应用比较多的情况下可以进行“一拖二”“一拖三”设计等。原理上一台高压固态软启动柜是可以拖动多台电机的，但是考虑到实际的应用及线路布置等问题，高压软启动柜生产商，我们建议一台设备拖动的电机不应该超过三台，否则会增大安全隐患。而在正常的生产中我们设备厂家基本不会有备货，所以使用方在确定与我们合作后我们会进行详细的考察，做出设计方案，可以为客户做出合理的高压固态软启动柜型号选择及应用。

减压启动比较常见的就是我们一直说的Y- 启动，在启动时先降低定子绕组上的电压，启动后电压再恢复到额定值，但是只有在请在或空载时使用比较合适，因为这虽然可以减小启动电流，但是也减小了启动转矩。此外自耦变压器启动、定子串接电阻或电抗启动也都是常见的减压启动方式，前者设备成本高，后者与Y- 启动一样启动限制大，在空载或轻载启动场合更为合适。其后就是通过高压固态软启动柜

高压软启动柜报价-高压软启动柜-三子高压软启动柜厂家(查看)由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的高压开关设备等行业积累了大批忠诚的客户。三子电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！