

# 武汉冷库佳工程商，优质工程值得信赖

产品名称	武汉冷库佳工程商，优质工程值得信赖
公司名称	武汉冷之源冷气工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	武汉武汉市汉阳区江城大道四新北路“太子水榭”13栋
联系电话	027-84870881 13016400801

## 产品详情

武汉冷库最佳工程商，优质工程值得信赖

- 1.采用氨为制冷剂的冷库应建设在周边人口密度较小的地方。
- 2.在机房门口外侧便于操作的位置，应设置切断制冷压缩机电源的总开关，此开关应能停止所有制冷设备的运转，且应设置相关标识。若机器控制屏设于总控制间内，每台旁应增设按钮开关。
- 3.对于制冷机房应装有事故排风装置；应采用防爆型电机，当系统发生意外事故而被切断供电电源时，应能保证可靠供电。过载保护宜作用于信号报警系统而不直接停排风机。控制按钮箱应在房门外侧的墙内暗装。
- 4.设在室外的冷凝器、油分离器等设备，应设有围栏，禁止非操作人员进入，并设置标识。高压贮液器设在室外时，应有遮阳棚。
- 5.须设变配电室，并应尽量靠近压缩机房。
- 6.机房、高低压配电室须布置应急照明，持续时间不应小于30分钟。灯具选用防爆型，照度宜为50-70lx。
- 7.应安装氨气浓度自动测量装置，当浓度接近爆炸下限的10%时，应能发出报警信号。
- 8.机房应设控制室于机房一侧，起动及正常运行中会产生火花的动力设备的启动控制设备、库房温度遥测、记录仪表等应布置在控制室内。
- 9.每台设备应装设电流表；同一台空气冷却器、蒸发式冷凝器等安装有数台电机时可共用一块电流表，共用一组控制电器及短路保护电器，但每台应单独设置过载保护。
- 10.机房门应向外开。门的数量应确保人员在紧急情况下快速离开。
- 11.每台机组控制台上应装设紧急停车按钮。
- 12.在易泄漏氨及氨液较集中的地方应在顶部设置氨稀释喷淋装置。
- 13.机房内应有检修、操作的安全通道。
- 14.冷却间、冻结间、冷藏间、冰库和穿堂等处照度不应低于20lx；加工间、包装间等处的照度不应低于50lx。
- 15.库房灯具应避免吊顶式空气冷却器和顶排管，操作通道重点布灯，在货位内可均匀布置。
- 16.房内照明开关应采用防潮型或气密式，每间的照明开关应集中安装于该间库房的门外，并应远离门口布置。
- 17.库房内灯具安装高度等于或小于2.2m时，应采用ac24v安全电压供电。金属外壳均应接保护线（pe线）。
- 18.低于0 的库房内动力及线路均采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆，并宜明敷。
- 19.穿过库房隔热层的电气线路，必须采取可靠的防火及防止产生冷桥的措施。
- 20.库房阁楼层内不得装置电气设备及敷设电气线路。
- 21.冷库电梯应由低压配电室以专用回路配电。
- 22.凡采用机械通风作为地下土壤防冻的冷库，通风机应根据地下加热层的温度自动运行。

我们随时欢迎您！办公地址：武汉市汉阳区江城大道太子水榭13栋 电话：027-84870881 传真：027-84887271 联系人：王先生、段女士 邮箱：liondream1995@!126.com 手机 13016400801 网址：www.whliondreams.com www.liondreams.com