

# 屏蔽泵帝国0506U防松螺母 0506U 正宏泵业厂家

产品名称	屏蔽泵帝国0506U防松螺母 0506U 正宏泵业厂家
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

## 产品详情

1.导热油泵

2.异丁烷泵

3.不锈钢屏蔽泵

化工屏蔽泵

屏蔽电泵的断流运行不要多于三十秒。要保证屏蔽电泵能够正常的运行起来，就需要注意基本的操作规程，下面给大家罗列了一些：

一、断流运行不得超过30秒。

二、严格按照要求灌泵，排气。

三、严禁空载运行。

四、TRG仪表指针在红域内，0506U，严禁运行。

五、装有保护装置时，保护装置动作下，屏蔽泵帝国0506U防松螺母，没有查明原因，并排除前，禁止运行。

六、屏蔽电泵的正常工作状态，必须是在铭牌要求的范围内，不能偏差太大，否则将影响屏蔽电泵易损件的正常寿命。

七、高温分离型泵（氯循环泵）使用前要进行预热和预热运转。

八、打开泵排气阀排气时，应注意泵内液体飞溅出来。

高温型：该类泵配有外冷却系统，同时采用隔热盘将电机部分与泵头部分隔开，可输送温度高达450 的介质，屏蔽泵帝国0506U内涨套，在电机内部循环的介质温度也不会超过100 。

高熔点型：泵的液力端和电动机侧均带有夹套，夹套中可通入蒸汽或一定温度的液体，防止高熔点液体产生结晶，若泵采用外部循环管，外部循环管也应采用蒸汽或电伴热。

此外，屏蔽泵按不同方法还可分为液下型、泥浆型、高压管路型以及专为船舶、站和吸收制冷装置用的各种类型屏蔽泵。

该泵的试运转是需要按照正确的步骤进行的，试运转过程中还需要注意下面几点问题：

3.试运转过程中应确保泵运转平衡、无噪音，冷却液和润滑油系统应该正常，屏蔽泵帝国0506UUMG，泵及附属管路应该不会有泄漏现象。

4.应注意电机的电流是否在规定的范围内运行，如果超电流，说明实际工况扬程比泵扬程低，这时建议关小出口阀门，使其电流在额定电流范围使用。

试运转方法是否正确直接关系着屏蔽泵后期的运转状况与工作效率，因此，我们应正确按照说明书对泵进行试运转，试运转过程中还要注意一些细节方面的问题，以免操作不当影响泵的使用性能。

屏蔽泵帝国0506U防松螺母-0506U-

正宏泵业厂家报价由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司是山东 淄博,磁力驱动泵、屏蔽泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正宏泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正宏泵业更加美好的未来。