

耐火封闭母线槽 宇正封闭母线槽厂家 武汉封闭母线槽

产品名称	耐火封闭母线槽 宇正封闭母线槽厂家 武汉封闭母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

母线槽安装施工中应注意的几个问题

- (1)在测量软母线之间距离时应该确保有绳、尺与带电导体保持一定安全距离的措施。
- (2)新架设的母线与通电的母线紧靠或平行排列时，新架设的母线应接地保护，高压共箱封闭母线槽，并确保安全施工距离。如安全距离不足的时候应该实行隔离措施。
- (3)母线架设前要检测金属配件是不是符合技术要求，构架横梁是不是足够牢固。
- (4)施工放线应服从统一指挥，线盘应架设平稳。末端导线应由盘的下方引出来。推转线盘的现场施工人员不准站于线盘的前边。在临近线盘的后面几圈时，应采取安全措施以防止末端导线突然弹出。
- (5)在挂线时，末端导线的下方不准有人停留或者行走。
- (6)紧线应减慢速度，并随时检测末端导线是不是有挂住的地方，一定不能跨越正在改紧的末端导线。
- (7)在切割末端导线时，应该将在切割处的两边扎紧并固定好。
- (8)在软母线引下线与设备连接前要在进行暂时性固定，武汉封闭母线槽，不准任其悬空或摆动。
- (9)在软母线上进行作业前要检测金具配件之间连接是不是完好无损，横梁是不是足够牢固。使用竹梯木梯或竹竿木竿横放于末端导线上骑行作业时应确保系好安全带。骑行作业母线的横向截面一般不准小于120平方毫米。

(10)压接软母线所采用的油压机上的压力计应完好无损，耐火封闭母线槽，压接的过程中应安排专人监看压力表读数，一定不能超压情况或在夹盖取下的状态下使用。应时常检测油压机上的油位显示，如油位显示过低时应马上补充。

(11)绝缘子及母线不准承重压力。

(12)硬母线焊接作业的时候应该通风完好无损，作业人员应配备相应安全防护用具。

(13)大规模支撑型铝管母线应使用起重机械进行吊装；铝管母线安装就位前，高压封闭母线槽，现场施工人员一定不能登上支撑绝缘子。

怎么安装密集型母线槽呢？

1.1的大荷载和支座间距。密集母线槽电缆槽装置应小于允许载荷和支撑跨度。

2.当电力电缆和控制电缆很少时，可以安装在同一个电缆槽中，但电力电缆和控制电缆应在中间用隔板隔开。

3.电缆槽桥水平敷设时，母线槽桥之间的接头应尽可能设置在跨度的1/4左右。密集型母线槽的水平电缆每2米固定一次，垂直电缆每1.5米固定一次。

4.电缆桥架型桥架装置应可靠接地。如果采用桥架作为主接地线，每层桥架的末端应连接(并联)16mm²铜线，与主接地线连接。长距离电缆桥架每30-50m接地一次。

5.密集型母线槽槽桥装置在室外安装时，除屏蔽保护罩外，还应在顶层安装保护罩，防止日晒雨淋。当母线槽对需要焊接安装时，焊件周围焊缝的厚度不得小于母材的厚度，接头进行防腐处理。

室外母线槽如何做好防水

母线槽通常设计用于室内，因此空气中的湿度不会影响母线槽的运行。然而，当母线槽必须安装在一些高湿度的室外环境中或由于工程需要时，必须考虑母线槽的防水性。

在实际使用过程中，如果防护措施不好，直接进水，或长期侵蚀水和气体环境，势必会造成绝缘降低，长期运行会造成短路，烧坏母线槽，造成整个电路的重大安全故障。在这种情况下，在安装过程中必须采取必要的保护措施。

首先，应选择IP防护等级更高的母线槽产品。目前，母线槽产品的IP防护可以达到IP68以上，基本可以满足一般的水和气体条件。但是，如果在雨天直接安装在室外，也应使用以下方法：

有两种方法：

一种是在室外部分增加防水屋檐的母线槽，并安装防雨罩以防止雨水进入。防水覆盖材料应耐腐蚀，接缝处应采取防水措施；

另一种方式是使用新防水母线槽（也称为铸造母线槽），并使用绝缘树脂直接铸造和密封母线。

耐火封闭母线槽-宇正封闭母线槽厂家-武汉封闭母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。耐火封闭母

线槽-宇正封闭母线槽厂家-武汉封闭母线槽是江西宇正电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。